

Реестр МКД г. Мурманска (ТЦ "Северная")
 (поадресные сведения по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета тепловой энергии)

на 01.10.2021 г.

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствие в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Критерий отсутствия Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя		Примечание
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11	
1	Александрова	2	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 14.12.2017	установка невозможна, без реконструкции кап.ремонта существующих внутридомовых инженерных систем*	-					
2	Александрова	4/1	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	нет	требуется установка ОДПУ *		-					Согласно Акта обследования от 04.12.2017 г., необходимо произвести реконструкцию, кап.ремонт существующих внутридомовых инженерных систем
3	Александрова	6	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	да			08.06.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	08.06.2021	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
4	Александрова	8	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			18.08.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	30.04.2019	Контрольная проверка 02.07.2021. Ввод в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
5	Александрова	10	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			18.08.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	12.10.2020	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией выявлены недостатки препятствующие нормальному функционированию узла учета.
6	Александрова	12	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			18.08.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	30.04.2019	Контрольная проверка 02.07.2021. Ввод в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
7	Александрова	14	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	да			06.05.2019	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	06.05.2019	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
8	Александрова	16	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 05.04.2021	невозможно обеспечить соблюдение обязательных метрологических и технических требований**	-	-	-			
9	Александрова	18	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	да			03.08.2014	отсутствует	отсутствует	не в коммерческом учёте	03.08.2014	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
10	Александрова	20	ООО "Мурманнедвижимость-Сервис"	АО "МЭС"	да			31.07.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
11	Александрова	22	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			17.04.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	17.04.2020	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
12	Александрова	24/1	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	да			30.05.2019	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	30.05.2019	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
13	Александрова	26	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			24.12.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	28.10.2018	Контрольная проверка 15.07.2021 Ввод в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
14	Александрова	28	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			28.10.2018	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	28.10.2018	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Исх. 1-22-20/16527 от 13.08.2021 согласовано снятие пломб с теплосчетчика для проведения периодической поверки.
15	Александрова	30/1	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	да			11.12.2022	отсутствует	отсутствует	не в коммерческом учёте	01.07.2019	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией выявлены недостатки препятствующие нормальному функционированию узла учета.
16	Александрова	30/2	ООО "Льян-Сервис"	АО "МЭС"	да	требуется установка ОДПУ*							Акт от 2013 г. по заявлению УК планируется установка ОДПУ собственными силами
17	Александрова	30/3	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт №141а-ТУ от 14.04.2015	установка невозможна, без реконструкции кап.ремонта существующих внутридомовых инженерных систем*						
18	Александрова	34/1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт №123-ТУ от 2013 г.	установка невозможна, без реконструкции кап.ремонта существующих внутридомовых инженерных систем*						
19	Александрова	34/2	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт №124-ТУ от 2013 г.	установка невозможна, без реконструкции кап.ремонта существующих внутридомовых инженерных систем*						
20	Александрова	36	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт от 13.01.2020г.	установка невозможна, без реконструкции кап.ремонта существующих внутридомовых инженерных систем*						
21	Александрова	38	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт №125-ТУ от 2013 г.	установка невозможна, без реконструкции кап.ремонта существующих внутридомовых инженерных систем*						
22	Александрова	40	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	нет	требуется установка ОДПУ*							На момент обследования (Акт от 14.09.2017) отсутствовал безопасный доступ к предполагаемому месту установки ОДПУ
23	Аскольдовцев	3	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			21.11.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	30.05.2019	Контрольная проверка 30.06.2021 Ввод в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствия в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Критерий отсутствия Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя		Примечание
1	2		3	4	5	6		7	8	9	10		11
24	Аскольдовцев	5	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			21.11.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	19.12.2018	Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки представлены в АО "МЭС". Ввод в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
25	Аскольдовцев	7	ООО "УК "Недвижимость-Сервис"	АО "МЭС"	да			30.08.2020	отсутствует	отсутствует	не в коммерческом учёте	30.08.2020	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
26	Аскольдовцев	11	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			27.10.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	27.10.2020	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Исх. 1-22-20/16527 от 13.08.2021 согласовано снятие пломб с теплосчетчика для проведения периодической поверки.
27	Аскольдовцев	12	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	да			05.09.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	05.09.2021	Истек срок поверки 05.09.2021г.
28	Аскольдовцев	13	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	да			22.11.2021	отсутствует	отсутствует	не в коммерческом учёте	15.05.2018	На момент проведения периодической поверки ОДПУ ТЭ комиссией выявлены недостатки препятствующие нормальному функционированию узла учета.
29	Аскольдовцев	15	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			05.09.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	22.10.2020	На момент проведения периодической поверки ОДПУ ТЭ комиссией выявлены недостатки препятствующие нормальному функционированию узла учета.
30	Аскольдовцев	16	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	да			04.02.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
31	Аскольдовцев	17	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			30.05.2019	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	30.05.2019	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Исх. 1-22-20/16527 от 13.08.2021 согласовано снятие пломб с теплосчетчика для проведения периодической поверки. Исх. № 7-8628/562 от 16.08.2021 УК информировала о направлении в сервисный центр комплекующего ОДПУ ТЭ (расходомер US800). По возвращению из сервисного центра будет проведена поверка ОДПУ ТЭ с последующим направлением технической документации в АО "МЭС" до начала отопительного сезона 2021/2022 г. с целью ввода в эксплуатацию ОДПУ ТЭ
32	Аскольдовцев	18	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			10.07.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	10.07.2021	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Исх. 1-22-20/16527 от 13.08.2021 согласовано снятие пломб с теплосчетчика для проведения периодической поверки.
33	Аскольдовцев	19	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	да			10.07.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	10.07.2021	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
34	Аскольдовцев	20	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт б/н от 04.12.2017	установка невозможна, без реконструкции кап.ремонта существующих внутридомовых инженерных систем*						
35	Аскольдовцев	22	ООО "Льян-Сервис"	АО "МЭС"	да			25.07.2022	отсутствует	отсутствует	в коммерческом учёте		
36	Аскольдовцев	23/35	ООО "МКД Мурманска"	АО "МЭС"	нет	требуется установка ОДПУ*							Согласно акта № 116-ТУ от 12.09.2013, ввод теплосети проходит через помещение магазина - 11 метров, тепловая сеть засыпана строительным мусором.
37	Аскольдовцев	24	ООО "Мурманнедвижимость-Сервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт б/н от 22.10.2018	установка невозможна, без реконструкции кап.ремонта существующих внутридомовых инженерных систем*						
38	Аскольдовцев	25	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			08.06.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	08.06.2021	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Исх. 1-22-20/16527 от 13.08.2021 согласовано снятие пломб с теплосчетчика для проведения периодической поверки.
39	Аскольдовцев	25/1	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	да			08.06.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	08.06.2021	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
40	Аскольдовцев	25/2	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт от 04.02.2021	невозможно обеспечить соблюдение обязательных требований к условиям эксплуатации прибора учета***						
41	Аскольдовцев	25/3	ООО "Севжилэксплуатация"	АО "МЭС"	да			08.06.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	08.06.2021	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствие в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Критерий отсутствия Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя		Примечание
1	2		3	4	5	6		7	8	9	10		11
42	Аскольдовцев	25/4	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт от 15.01.2020	установка невозможна, без реконструкции кап.ремонта существующих внутридомовых инженерных систем*						
43	Аскольдовцев	26/1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт №143-ТУ от 2013 г.	установка невозможна, без реконструкции кап.ремонта существующих внутридомовых инженерных систем*						
44	Аскольдовцев	26/2	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт №144-ТУ от 2013 г.	установка невозможна, без реконструкции кап.ремонта существующих внутридомовых инженерных систем*						
45	Аскольдовцев	26/3	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт от 02.03.2017г.	установка невозможна, без реконструкции кап.ремонта существующих внутридомовых инженерных систем*						
46	Аскольдовцев	27	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			05.09.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	23.03.2021	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией выявлены недостатки препятствующие нормальному функционированию узла учета.
47	Аскольдовцев	29	ООО "МКД Мурманска"	АО "МЭС"	да			08.06.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	08.06.2021	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
48	Аскольдовцев	30/1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт №136-ТУ от 2013 г.	установка невозможна, без реконструкции кап.ремонта существующих внутридомовых инженерных систем*						
49	Аскольдовцев	30/2	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт №137-ТУ от 17.07.2013	установка невозможна, без реконструкции кап.ремонта существующих внутридомовых инженерных систем*						
50	Аскольдовцев	31	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			27.10.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	27.10.2020	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Иск. 1-22-20/16527 от 13.08.2021 согласовано снятие пломб с теплосчетчика для проведения периодической поверки.
51	Аскольдовцев	32	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			23.12.2022	отсутствует	отсутствует	в коммерческом учёте		
52	Аскольдовцев	33	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			24.11.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	24.11.2020	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
53	Аскольдовцев	34	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			22.05.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	22.05.2021	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Иск. 1-22-20/16527 от 13.08.2021 согласовано снятие пломб с теплосчетчика для проведения периодической поверки.
54	Аскольдовцев	35	ООО "Батолит"	АО "МЭС"	да			24.11.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	22.05.2021	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
55	Аскольдовцев	35/1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			27.10.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	27.10.2020	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Иск. 1-22-20/16527 от 13.08.2021 согласовано снятие пломб с теплосчетчика для проведения периодической поверки.
56	Аскольдовцев	36	ООО "Алые паруса"	АО "МЭС"	да			27.05.2022	отсутствует	отсутствует	не в коммерческом учёте	17.10.2019	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
57	Аскольдовцев	37	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			27.10.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	27.10.2020	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Иск. 1-22-20/16527 от 13.08.2021 согласовано снятие пломб с теплосчетчика для проведения периодической поверки.
58	Аскольдовцев	38	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			22.05.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	22.05.2021	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
59	Аскольдовцев	41	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			04.02.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	16.05.2019	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ.
60	Аскольдовцев	43	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			22.05.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	22.05.2021	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
61	Аскольдовцев	45	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			22.05.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	22.05.2021	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Иск. 1-22-20/16527 от 13.08.2021 согласовано снятие пломб с теплосчетчика для проведения периодической поверки.

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствия в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Критерий отсутствия Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя		Примечание
1	2		3	4	5	6		7	8	9	10		11
62	Аскольдовцев	47	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			20.11.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	05.02.2019	Контрольная проверка 13.07.2021 г. Ввод в эксплуатацию после начала отопительного сезона
63	Аскольдовцев	47а	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			20.11.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	14.12.2018	Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки предоставлены в АО "МЭС". Ввод в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
64	Бредова	2	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	МКД признан аварийным Постановление №2521 от 10.09.2015							
65	Бредова	5	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	да			30.07.2013	отсутствует	отсутствует	не в коммерческом учёте	30.07.2013	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
66	Бредова	7	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт от 28.01.2020г.	невозможно обеспечить соблюдение обязательных метрологических и технических требований**						
67	Бредова	11	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	МКД признан аварийным Постановление №1937 от 28.06.2018							
68	Бредова	12	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да			24.03.2020	отсутствует	отсутствует	не в коммерческом учёте	24.03.2020	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
69	Бредова	14	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	нет	требуется установка ОДПУ*							Согласно Акта обследования от 24.11.2015 г., тех. возможность установки ОДПУ ТЭ отсутствовала (МКД Бредова, 20 был запитан от Бредова, 14). 15.01.2021 г. МКД : Бредова, 20 отключен с видимым разрывом в связи с пожаром и расселением жильцов
70	Бредова	17	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ. Акт от 28.01.2020г.	невозможно обеспечить соблюдение обязательных метрологических и технических требований**						
71	Бредова	19	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	МКД признан аварийным. Постановление №28 от 15.01.2021							
72	Г.Североморцев	3/1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			02.02.2022	отсутствует	отсутствует	не в коммерческом учёте	22.01.2019	Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки предоставлены в АО "МЭС". Ввод в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
73	Г.Североморцев	5/1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт б/н от 04.12.2017	установка невозможна без реконструкции, кап.ремонта существующих внутридомовых инженерных систем*						
74	Г.Североморцев	5/3	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт от 19.10.2020	невозможно обеспечить соблюдение обязательных требований к условиям эксплуатации прибора учета***						
75	Г.Североморцев	7/1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			24.11.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	24.11.2020	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Исх. 1-22-20/16527 от 13.08.2021 согласовано снятие пломб с теплосчетчика для проведения периодической поверки.
76	Г.Североморцев	7/2	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			10.07.2023	отсутствует	отсутствует	не в коммерческом учёте	20.03.2019	Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки предоставлены в АО "МЭС". Ввод в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
77	Г.Североморцев	9/1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	требуется установка ОДПУ*							На момент обследования (Акт от 03.09.2014) отсутствовал безопасный доступ к предполагаемому месту установки ОДПУ (частое затопление подвального помещения)
78	Г.Североморцев	9/2	ООО "Льян-Сервис"	АО "МЭС"	да			14.08.2019	отсутствует	отсутствует	не в коммерческом учёте	14.08.2019	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
79	Г.Североморцев	11/1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ. Акт от 14.10.2020	невозможно обеспечить соблюдение обязательных требований к условиям эксплуатации прибора учета***						
80	Г.Североморцев	11/2	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	да			15.03.2022	отсутствует	отсутствует	в коммерческом учёте		
81	Г.Североморцев	12	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ. Акт от 28.01.2020	невозможно обеспечить соблюдение обязательных метрологических и технических требований**						
82	Г.Североморцев	13	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	да			03.08.2014	отсутствует	отсутствует	не в коммерческом учёте	03.08.2014	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
83	Г.Североморцев	15/1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	требуется установка ОДПУ							ИМЕЕТСЯ техническая возможность установки ОДПУ ТЭ. Акт от 14.10.2020. Выданы технические условия на установку ОДПУ ТЭ исх. № 8835 от 23.07.2021г.

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствия в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Критерий отсутствия Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя		Примечание
1	2		3	4	5	6		7	8	9	10		11
84	Г.Североморцев	15/2	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			27.12.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	27.12.2020	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Исх. 1-22-20/16527 от 13.08.2021 согласовано снятие пломб с теплосчетчика для проведения периодической поверки.
85	Г.Североморцев	17/2	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	да			17.04.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	17.04.2021	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
86	Г.Североморцев	19	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да			18.04.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	18.04.2021	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
87	Г.Североморцев	21	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			18.12.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
88	Г.Североморцев	22	ООО "Мурманнедвижимость-Сервис"	АО "МЭС"	да			30.07.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
89	Г.Североморцев	23/2	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			06.07.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	24.07.2021	При рассмотрении отчетной ведомости за август 2021 г. была выявлена некорректная работа ОДПУ ТЭ (тепловычислитель не регистрирует данные)
90	Г.Североморцев	24	ООО "Мурманнедвижимость-Сервис"	АО "МЭС"	да			30.07.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	29.03.2021	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ.
91	Г.Североморцев	25	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	да			05.07.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	01.01.2021	Ведомости учёта тепловой энергии УК не предоставляются
92	Г.Североморцев	26	ООО "Мурманнедвижимость-Сервис"	АО "МЭС"	да			30.07.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	27.09.2019	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ.
93	Г.Североморцев	27	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			05.07.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	01.02.2018г	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ.
94	Г.Североморцев	28	ООО "Мурманнедвижимость-Сервис"	АО "МЭС"	да			30.07.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
95	Г.Североморцев	29	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	да			27.05.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	сентябрь 2020	При рассмотрении ведомости учёта тепловой энергии за отчётный период сентябрь 2020 г зафиксирована некорректная работа ОДПУ ТЭ. Информация о восстановлении работоспособности ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступала.
96	Г.Североморцев	31	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	требуется установка ОДПУ*							На момент обследования (Акт от 14.09.2017) отсутствовал безопасный доступ к предполагаемому месту установки ОДПУ
97	Г.Североморцев	35	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да			08.04.2024	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
98	Г.Североморцев	37	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			11.05.2024	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	28.06.2021	Контрольная проверка 28.06.2021 г. Ввод в эксплуатацию после начала отопительного сезона 2021-2022 гг.
99	Г.Североморцев	39	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			27.10.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	27.10.2020	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Исх. 1-22-20/16527 от 13.08.2021 согласовано снятие пломб с теплосчетчика для проведения периодической поверки.
100	Г.Североморцев	43	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	требуется установка ОДПУ*							Согласно акта № 158-ТУ Р от 21.01.2014, место балансового разграничения т/с находится в собственности ООО "Яблочко".
101	Г.Североморцев	48	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт от 12.11.2020	невозможно обеспечить соблюдение обязательных метрологических и технических требований**						
102	Г.Североморцев	49	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	да			19.05.2023	отсутствует	отсутствует	в коммерческом учёте		
103	Г.Североморцев	50	ООО "Наш Общий Дом"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт от 13.11.2020	невозможно обеспечить соблюдение обязательных метрологических и технических требований**						
104	Г.Североморцев	51	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт от 06.03.2017	установка невозможна без реконструкции, кап.ремонта существующих внутридомовых инженерных систем*						
105	Г.Североморцев	53	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			27.10.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	27.10.2020	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Исх. 1-22-20/16527 от 13.08.2021 согласовано снятие пломб с теплосчетчика для проведения периодической поверки.
106	Г.Североморцев	55	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт от 12.11.2020	невозможно обеспечить соблюдение обязательных требований к условиям эксплуатации прибора учета***						

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствие в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Критерий отсутствия Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя		Примечание
1	2		3	4	5	6		7	8	9	10		11
107	Г.Североморцев	56	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			27.08.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	07.05.2019	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ (07.05.2019) комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ. Контрольная проверка 14.07.2021 г. Ввод в эксплуатацию после начала отопительного сезона 2021-2022 гг.
108	Г.Североморцев	57	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да			20.04.2024	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	05.02.2019	Контрольная проверка 14.07.2021 г. Исх. 706/08 от 12.08.2021 г. УК информировала о восстановлении работоспособности. Выход на периодическую проверку с началом отоп. сезона 2021-2022
109	Г.Североморцев	58	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт №161-ТУ от 17.07.2013	установка невозможна без реконструкции, кап.ремонта существующих внутридомовых инженерных систем*						
110	Г.Североморцев	59	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	да			12.04.2017	отсутствует	отсутствует	не в коммерческом учёте	12.04.2017	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
111	Г.Североморцев	61/21	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт №623Р от 15.09.2015	невозможно обеспечить соблюдение обязательных требований к условиям эксплуатации прибора учета***						
112	Г.Североморцев	62	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	да			03.12.2024	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	14.04.2019	Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки представлены в АО "МЭС". Ввод в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
113	Г.Североморцев	65	ООО "Жилцентр"	АО "МЭС"	да			19.03.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
114	Г.Североморцев	66/19	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	да			08.06.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	08.06.2021	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
115	Г.Североморцев	67	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			19.03.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	13.05.2021	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
116	Г.Североморцев	68	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт от 15.01.2020г.	установка невозможна без реконструкции, кап.ремонта существующих внутридомовых инженерных систем*						
117	Г.Североморцев	69	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			27.08.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	23.10.2019	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
118	Г.Североморцев	70	ООО "Мурманнедвижимость-Сервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт от 15.01.2020	установка невозможна без реконструкции, кап.ремонта существующих внутридомовых инженерных систем*						
119	Г.Североморцев	71	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да			21.09.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	25.08.2021	выявлена некорректная работа ОДПУ ТЭ. 21.09.2021 г. истек срок поверки
120	Г.Североморцев	72	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			24.11.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	24.11.2020	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Исх. 1-22-20/16527 от 13.08.2021 согласовано снятие пломб с теплосчетчика для проведения периодической поверки.
121	Г.Североморцев	73	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	да			27.08.2022	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
122	Г.Североморцев	75	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт от 04.02.2021	невозможно обеспечить соблюдение обязательных требований к условиям эксплуатации прибора учета***						необходим капитальный ремонт системы теплоснабжения
123	Г.Североморцев	76/1	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт от 12.11.2020	невозможно обеспечить соблюдение обязательных метрологических и технических требований**						
124	Г.Североморцев	76/2	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			24.04.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	24.04.2021	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Исх. 1-22-20/16527 от 13.08.2021 согласовано снятие пломб с теплосчетчика для проведения периодической поверки.
125	Г.Североморцев	78/1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	требуется установка ОДПУ*							Согласно Акта обследования от 04.12.2017 г., необходимо произвести реконструкцию, кап.ремонт существующих внутридомовых инженерных систем
126	Г.Североморцев	78/2	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			12.10.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	22.03.2021	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
127	Г.Североморцев	78/3	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт №206-ТУ от 23.08.2013	установка невозможна без реконструкции, кап.ремонта существующих внутридомовых инженерных систем*						
128	Г.Североморцев	78/4	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт №207-ТУ от 23.08.2013	установка невозможна без реконструкции, кап.ремонта существующих внутридомовых инженерных систем*						
129	Г.Североморцев	79	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			17.03.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
130	Г.Североморцев	81	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			15.01.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	02.12.2019	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутстви е в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Критерий отсутствия Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя		Примечание
1	2		3	4	5	6		7	8	9	10		11
131	Г.Североморцев	83/1	ООО "Мурманнедвижимость-Сервис"	АО "МЭС"	да			11.07.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
132	Гагарина	1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			21.01.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
133	Гагарина	1а	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт от 19.10.2020	невозможно обеспечить соблюдение обязательных требований к условиям эксплуатации прибора учета***						
134	Гагарина	3	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	нет	требуется установка ОДПУ*							На момент обследования (Акт от 11.09.2017) отсутствовал безопасный доступ к предполагаемому месту установки ОДПУ
135	Гагарина	4	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт №61-ТУ от 2013	установка невозможна без реконструкции, кап.ремонта существующих внутридомовых инженерных систем*						
136	Гагарина	5	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт от 14.09.2017	установка невозможна без реконструкции, кап.ремонта существующих внутридомовых инженерных систем*						
137	Гагарина	6	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт №62-ТУ от 2013	установка невозможна без реконструкции, кап.ремонта существующих внутридомовых инженерных систем*						
138	Гагарина	8	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			20.11.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	17.05.2019	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
139	Гагарина	9/2	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт б/н от 12.09.2017	установка невозможна без реконструкции, кап.ремонта существующих внутридомовых инженерных систем*						
140	Гагарина	9/3	ООО "Первая УК"	АО "МЭС"	да			28.10.2018	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	28.10.2018	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Исх. № 1322 от 26.08.2021 г. УК информировала о направлении ОДПУ ТЭ в поверку и гарантировала установку и ввод в эксплуатацию в срок до 01.10.2021 г.
141	Гагарина	9/4	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт от 17.01.2020	невозможно обеспечить соблюдение обязательных требований к условиям эксплуатации прибора учета***						
142	Гагарина	9/5	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			22.01.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	24.03.2021	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
143	Гагарина	13	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт от 13.01.2020г.	установка невозможна без реконструкции, кап.ремонта существующих внутридомовых инженерных систем*						
144	Гагарина	15	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			03.08.2014	отсутствует	отсутствует	не в коммерческом учёте	03.08.2014	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Исх. 1-22-20/16527 от 13.08.2021 согласовано снятие пломб с теплосчетчика для проведения периодической поверки.
145	Гагарина	18	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			19.03.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
146	Гагарина	19	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	нет	требуется установка ОДПУ*							Согласно Акта обследования от 04.09.2013 г., место для установки ОДПУ находится в частной собственности, собственник против его установки.
147	Гагарина	20	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да			27.10.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	27.10.2020	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
148	Гагарина	22	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт 17.01.2020г.	установка невозможна без реконструкции, кап.ремонта существующих внутридомовых инженерных систем*						
149	Гагарина	24	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			20.03.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
150	Гагарина	25	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да			16.09.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
151	Гагарина	25/2	ООО "Мурманнедвижимость-Сервис"	АО "МЭС"	да			24.11.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	24.11.2020	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
152	Гагарина	27	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да			30.09.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	01.05.2021	При рассмотрении ведомости учёта тепловой энергии за отчётный период май 2021 г зафиксирована некорректная работа ОДПУ ТЭ. Исх. 708/08 от 12.08.2021 г. УК информировала о восстановлении работоспособности. Выход на периодическую проверку с началом отоп. сезона 2021-2022
153	Гагарина	29	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да			15.09.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
154	Гагарина	31	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да			19.02.2024	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутстви е в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Критерий отсутствия Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя		Примечание
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11	
155	Гагарина	33	ТСН "Заполярье"	ТСН "Заполярье"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 08.12.2020 г.	установка невозможна без реконструкции, кап.ремонта существующих внутридомовых инженерных систем*						
156	Гагарина	35	ТСН "Заполярье"	ТСН "Заполярье"	да			28.08.2022	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
157	Гагарина	37	ТСН "Заполярье"	ТСН "Заполярье"	да			24.06.2024	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
158	Гагарина	39	ТСН "Заполярье"	ТСН "Заполярье"	да			24.06.2024	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
159	Гагарина	41	ТСН "Заполярье"	ТСН "Заполярье"	да			07.07.2024	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
160	Гагарина	45	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт №151а-Ту от 16.04.2015г.	установка невозможна без реконструкции, кап.ремонта существующих внутридомовых инженерных систем*						
161	Гагарина	47/1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			06.07.2022	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
162	Гагарина	47/2	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			05.07.2022	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
163	Гагарина	49	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	да			06.07.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	08.11.2018	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
164	Гаджиева	2/47	ООО "Льян-Сервис"	АО "МЭС"	да			09.06.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	09.06.2021	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
165	Гаджиева	4	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 12.11.2020	невозможно обеспечить соблюдение обязательных метрологических и технических требований**						
166	Гаджиева	5	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			08.06.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	08.06.2021	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Исх. 1-22-20/16527 от 13.08.2021 согласовано снятие пломб с теплосчетчика для проведения периодической поверки.
167	Гаджиева	6	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 12.11.2020	невозможно обеспечить соблюдение обязательных метрологических и технических требований**						
168	Гаджиева	7	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			08.06.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	08.06.2021	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Исх. 1-22-20/16527 от 13.08.2021 согласовано снятие пломб с теплосчетчика для проведения периодической поверки.
169	Гаджиева	8	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	нет	требуется установка ОДПУ*							Ввод т/сети в МКД в помещении спортзала (Акт от 12.11.2020 г.)
170	Гаджиева	9	ООО "ЛЪЯН-СЕРВИС"	АО "МЭС"	нет	требуется установка ОДПУ*							Согласно Акта обследования от 20.01.2016 г.,необходимо произвести реконструкцию, кап.ремонт существующих внутридомовых инженерных систем
171	Гаджиева	11	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			09.07.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	01.06.2019	При рассмотрении ведомости июнь 2019 г. зафиксирована некорректная работа ОДПУ ТЭ. В УК направлено письмо о некорректной работе ОДПУ ТЭ. До настоящего времени информация по восстановлению работоспособности ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступала.
172	Гаджиева	12	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 06.03.2017г.	установка невозможна без реконструкции, кап.ремонта существующих внутридомовых инженерных систем*						
173	Гаджиева	13	ТСЖ "Затяя" Договор управления с ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	да			08.04.2024	отсутствует	отсутствует	в коммерческом учёте		
174	Гаджиева	14	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 12.11.2020	невозможно обеспечить соблюдение обязательных метрологических и технических требований**						
175	Гаджиева	16	ООО "Батолиг"	АО "МЭС"	да			12.04.2017	отсутствует	отсутствует	не в коммерческом учёте	12.04.2017	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
176	Гончарова	5	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			20.11.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	30.05.2019	Контрольная проверка от 13.07.2021 г. Ввод в эксплуатацию после начала отопительного сезона 2021-2022 гг.
177	Гончарова	7	ТСЖ "Гончарова"	АО "МЭС"	да			28.08.2023	отсутствует	отсутствует	в коммерческом учёте		
178	Гончарова	9	ТСЖ "Гончарова"	АО "МЭС"	нет	требуется установка ОДПУ*							На момент обследования (Акт от 04.10.2016 г., 21.11.2013 г.) доступ ограничен собственником
179	Гончарова	11	ТСЖ "Гончарова"	АО "МЭС"	да			28.08.2023	отсутствует	отсутствует	в коммерческом учёте		

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствия в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Критерий отсутствия Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя	Примечание
1	2		3	4	5	6		7	8	9	10	11
180	Гончарова	13	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			16.03.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	16.03.2021 Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Иск. 1-22-20/16527 от 13.08.2021 согласовано снятие пломб с теплосчетчика для проведения периодической поверки.
181	Гончарова	15	ТСЖ "Гончарова"	АО "МЭС"	да			20.03.2023	отсутствует	отсутствует	в коммерческом учёте	
182	Гончарова	20	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 30.01.2020г.	невозможно обеспечить соблюдение обязательных требований к условиям эксплуатации прибора учета***					
183	Ивченко	3	ООО "Льян-сервис"	АО "МЭС"	да			27.10.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	27.10.2020 Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Иск. 1-22-20/16527 от 13.08.2021 согласовано снятие пломб с теплосчетчика для проведения периодической поверки.
184	Ивченко	5	ООО "УК "СПУТНИК"	АО "МЭС"	нет	требуется установка ОДПУ *						На момент обследования (Акт от 03.09.2014 г.) отсутствовал безопасный доступ к предполагаемому месту установки ОДПУ (частое затопление подвального помещения)
185	Ивченко	6	ООО "УК "Спутник"	АО "МЭС"	да			10.07.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	10.07.2021 Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
186	Ивченко	8	Ведомственный дом. ФГБУ "ЦЖКУ" Министерства обороны РФ	АО "МЭС"	да			05.03.2018	отсутствует	отсутствует	не в коммерческом учёте	05.03.2018 Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Иск. 370/У/13/1/1235 от 18.08.2021 ЖКС гарантировала установку, монтаж и ввод в эксплуатацию нового ОДПУ ТЭ в срок до 01.11.2021 г.
187	Ивченко	9	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			10.07.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	10.07.2021 Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
188	Ивченко	17	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт б/н от 05.12.2017	установка невозможна без реконструкции, кап.ремонта существующих внутридомовых инженерных систем*					
189	Ивченко	19	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	да			05.03.2018	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	05.03.2018 Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
190	Инженерная	1	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	да			30.01.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	24.07.2021 Иск. № 7-2981/913 от 23.08.2021 г. запрошено согласование снятия пломб для замены элемента питания в тепловычислителе. Акт от 26.08.2021 г.в наличии
191	Инженерная	2	ООО "УК "Недвижимость-Сервис"	АО "МЭС"	да			26.07.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	01.01.2021 Ведомости учёта тепловой энергии УК не предоставляются
192	Инженерная	3	ООО "Мурманнедвижимость-Сервис"	АО "МЭС"	да			04.09.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	04.09.2021 истек срок поверки 04.09.2021 г.
193	Инженерная	5	ООО "Мурманнедвижимость-Сервис"	АО "МЭС"	да			08.01.2022	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте	
194	Инженерная	6	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			04.02.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	28.10.2018 Контрольная проверка 13.07.2021 Ввод в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
195	Инженерная	7	ООО "Мурманжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 16.01.2020г.	невозможно обеспечить соблюдение обязательных метрологических и технических требований**					
196	Инженерная	8	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			04.02.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	22.05.2019 Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
197	Инженерная	10	ООО "Льян-Сервис"	АО "МЭС"	да			27.10.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	27.10.2020 Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
198	Инженерная	12	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			27.10.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	27.10.2020 Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Иск. 1-22-20/16527 от 13.08.2021 согласовано снятие пломб с теплосчетчика для проведения периодической поверки.
199	Калинина	13	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	МКД признан аварийным Постановление №1922 от 26.07.2013						
200	Калинина	16	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	МКД признан аварийным Постановление №1891 от 15.06.2017						

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствие в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Критерий отсутствия Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя	Примечание
1	2		3	4	5	6		7	8	9	10	11
201	Калинина	18	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 28.01.2020г.	невозможно обеспечить соблюдение обязательных метрологических и технических требований**					
202	Калинина	19	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	МКД признан аварийным остановление № 2455 от 12.08.16 г.						
203	Калинина	20	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 28.01.2020г.	невозможно обеспечить соблюдение обязательных метрологических и технических требований**					
204	Калинина	25	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	МКД признан аварийным Постановление №3307 от 27.11.2015						
205	Калинина	27	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	МКД признан аварийным Постановление №2374 от 27.08.2015 о внесении изменений №419 от 24.02.2021г.						
206	Калинина	47	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	МКД признан аварийным Постановление №3458 от 27.11.2013						
207	Калинина	52	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	МКД признан аварийным Постановление №3433 от 08.12.2015						
208	Калинина	71	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	МКД признан аварийным Постановление №1408 от 17.04.2019						
209	Капустина	2	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	МКД признан аварийным Постановление №1141 от 20.04.2017						
210	Капустина	3	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 29.01.2020г.	невозможно обеспечить соблюдение обязательных требований к условиям эксплуатации прибора учета***					
211	Кирпичная	6	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 29.01.2020г.	невозможно обеспечить соблюдение обязательных требований к условиям эксплуатации прибора учета***					
212	Кирпичная	8	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 29.01.2020г.	невозможно обеспечить соблюдение обязательных требований к условиям эксплуатации прибора учета***					
213	Кирпичная	12	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 29.01.2020г.	невозможно обеспечить соблюдение обязательных требований к условиям эксплуатации прибора учета***					
214	Лобова	1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт б/н от 14.09.2017	невозможно обеспечить соблюдение обязательных метрологических и технических требований**					
215	Лобова	5	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			26.10.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	26.10.2020 Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Исх. 1-22-20/16527 от 13.08.2021 согласовано снятие пломб с теплосчетчика для проведения периодической поверки.
216	Лобова	9	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			10.11.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	10.11.2020 Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Исх. 1-22-20/16527 от 13.08.2021 согласовано снятие пломб с теплосчетчика для проведения периодической поверки.
217	Лобова	9/2	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			27.08.2022	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте	
218	Лобова	9/3	ООО "Льан-Сервис"	АО "МЭС"	да			24.01.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте	
219	Лобова	9/4	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			15.01.2019-ИТП1	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	15.01.2019 Теплосчѐтчик, установленный в ИТП-2 не прошѐл поверку. Исх. № 7-8629/562 от 16.08.2021 г. УК информировала о замене признанного непригодным комплектующего ОДПУ ТЭ, проведении поверки в ближайшее время и направлении технической документации в адрес АО "МЭС" до начала отопительного сезона 2021/2022 гг. с целью ввода ОДПУ ТЭ в эксплуатацию
220	Лобова	9/5	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			03.09.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	15.01.2019 Контрольная проверка 30.06.2021 г. Ввод в эксплуатацию после начала отопительного сезона 2021-2022 гг.
221	Лобова	11	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			27.10.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	27.10.2020 Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Исх. 1-22-20/16527 от 13.08.2021 согласовано снятие пломб с теплосчетчика для проведения периодической поверки.
222	Лобова	11/2	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 16.01.2020	установка невозможна без реконструкции, кап.ремонта существующих внутридомовых инженерных систем*					
223	Лобова	11/3	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт б/н от 04.12.2017	установка невозможна без реконструкции, кап.ремонта существующих внутридомовых инженерных систем*					

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствия в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Критерий отсутствия Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя		Примечание
1	2		3	4	5	6		7	8	9	10		11
224	Лобова	11/4	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			04.05.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	04.05.2021	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
225	Лобова	11/5	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да			07.04.2025	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	31.05.2021	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ. Исх. 709/08 от 12.08.2021 г. УК информировала о восстановлении работоспособности. Выход на периодическую проверку с началом отоп. сезона 2021-2022
226	Лобова	11/6	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да			18.04.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	18.04.2021	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
227	Лобова	11/7	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	да			27.12.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	27.12.2020	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
228	Лобова	19	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да			16.09.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
229	Лобова	27/1	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	нет	требуется установка ОДПУ *							На момент обследования (Акт от 30.11.2017 г.) отсутствовал безопасный доступ к предполагаемому месту установки ОДПУ
230	Лобова	27/2 (вставка)	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да			03.03.2024	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
231	Лобова	27/3	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 12.11.2020	невозможно обеспечить соблюдение обязательных требований к условиям эксплуатации прибора учета***						
232	Лобова	31/1	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да			05.05.2025	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	27.12.2020	Контрольная проверка 07.05.2021 г. Ввод в эксплуатацию после начала отопительного сезона 2021-2022 гг.
233	Лобова	31/2 (вставка)	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да			17.09.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	06.2021	При рассмотрении ведомости учёта тепловой энергии за отчётный период июнь 2021 г зафиксирована некорректная работа ОДПУ ТЭ.
234	Маяковского	1	ООО Строительная компания "Уютный дом"	АО "МЭС"	да			22.05.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	22.05.2021	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. 17.08.2021 г. сняты пломбы ТСО на основании обращения УК исх. № 82/ЮО от 16.08.2021
235	Маяковского	3	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 04.12.2017	установка невозможна без реконструкции, кап.ремонта существующих внутридомовых инженерных систем*						
236	Маяковского	21	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт б/н от 04.12.2017	установка невозможна без реконструкции, кап.ремонта существующих внутридомовых инженерных систем*						
237	Маяковского	23	ООО "Льян-Сервис"	АО "МЭС"	да			22.05.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	22.05.2021	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
238	Маяковского	25	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			22.05.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	22.05.2021	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
239	Маяковского	27	ООО "УК "Гольфстрим"	АО "МЭС"	нет	требуется установка ОДПУ							Акт от 16.10.2020. ИМЕЕТСЯ техническая возможность установки ОДПУ ТЭ.
240	Миронова	1	ООО "Первая УК"	АО "МЭС"	да			24.11.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	24.11.2020	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. Исх. № 1241 от 13.08.2021 г. (вх. № 35782 от 13.08.2021 г.) в адрес АО "МЭС" направлена информация о поверке ОДПУ ТЭ не в полном объеме
241	Миронова	3	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			10.07.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	10.07.2021	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Исх. 1-22-20/16527 от 13.08.2021 согласовано снятие пломб с теплосчетчика для проведения периодической поверки.
242	Миронова	4	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да			10.07.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	10.07.2021	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
243	Миронова	6	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да			09.07.2022	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
244	Миронова	8	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	требуется установка ОДПУ *							Согласно Акта от 2013 г., возможна установка УУТЭ в помещении теплового пункта, т.к. установка на вводе тепловой сети невозможна ввиду расположения в стесненном тех. проходе

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствия в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Критерий отсутствия Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя		Примечание
1	2		3	4	5	6		7	8	9	10		11
245	Миронова	10	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	да			19.12.2018	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	19.12.2018	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
246	Миронова	12	ООО "УК "Спутник"	АО "МЭС"	да			19.01.2019	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	19.01.2019	Теплосчетчик, не прошёл поверку. Иск. № 7-8303/562 от 09.08.2021 г. УК информировала о замене признанного непригодным комплектующего ОДПУ ТЭ, проведении поверки в ближайшее время и направлении технической документации в адрес АО "МЭС" до начала отопительного сезона 2021/2022 гг. с целью ввода ОДПУ ТЭ в эксплуатацию
247	Миронова	13	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да			19.09.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
248	Миронова	14	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	да			28.10.2018	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	28.10.2018	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
249	Миронова	16/32	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	да			19.01.2019	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	19.01.2019	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
250	Мурманская	56	ФГБУ "ЦЖКУ" Министерства обороны РФ	АО "МЭС"	нет	МКД признан аварийным Постановление №1555 от 02.06.2016г.							
251	Мурманская	58	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 17.01.2020г.							
252	Невского	69/51	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 12.11.2020							
253	Невского	71	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			14.04.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
254	Невского	73	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	да			30.07.2022	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
255	Невского	75	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			27.08.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	08.02.2019	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
256	Невского	79	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да			19.11.2022	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
257	Невского	80	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да			18.12.2022	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
258	Невского	82	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			15.01.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	23.03.2021	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
259	Невского	83	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 13.11.2020							
260	Невского	87	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			19.03.2019	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	19.03.2019	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Иск. 1-22-20/16527 от 13.08.2021 согласовано снятие пломб с теплосчетчика для проведения периодической поверки.
261	Невского	88	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 17.07.2013г.							
262	Невского	89	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	да			22.04.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
263	Невского	90	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	МКД признан аварийным Постановление №616 от 04.03.2015; о внесении изменений №422 от 24.02.2021г.							
264	Невского	91	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 16.04.2021г.							
265	Невского	92	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	требуется установка ОДПУ							Акт от 10.03.2021. ИМЕЕТСЯ техническая возможность установки ОДПУ ТЭ. Выданы технические условия на установку ОДПУ ТЭ исх. № 8835 от 23.07.2021г.
266	Невского	94	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	МКД признан аварийным Постановление №614 от 04.03.2015; о внесении изменений №374 от 18.02.2021г.							
267	Невского	95	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			10.12.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	30.05.2019	Контрольная проверка 28.06.2021 г. Ввод в эксплуатацию после начала отопительного сезона 2021-2022 гг.
268	Невского	96	ООО "Семеновское"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 13.11.2020							
269	Невского	97/60	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	да			27.05.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	18.12.2018	Демонтированы пломбы с ОДПУ ТЭ для проведения ремонтных работ управляющей компанией
270	Невского	98	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			09.09.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	28.01.2021	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
271	Николаева	1/9	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 30.01.2020г.							
272	Николаева	3	ООО "Первая УК"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 15.01.2020г.							

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствия в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Критерий отсутствия Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя		Примечание
1	2		3	4	5	6		7	8	9	10		11
273	Николаева	4	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			17.07.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	15.01.2019	Контрольная проверка 29.06.2021 г. Ввод в эксплуатацию после начала отопительного сезона 2021-2022 гг.
274	Николаева	5	ООО "Первая УК"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 15.01.2020г.							
275	Николаева	6	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			16.07.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	07.05.2021	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
276	Николаева	7	ООО "Первая УК"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 15.01.2020г.							
277	Николаева	8	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			17.03.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	17.03.2021	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
278	Николаева	9	ООО "Первая УК"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 15.01.2020г.							
279	Николаева	13	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			16.07.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	14.04.2019	Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки представлены в АО "МЭС". Ввод в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
280	Николаева	15	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			19.01.2024	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	17.04.2019	Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки представлены в АО "МЭС". Ввод в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
281	Осипенко	2	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	требуется установка ОДПУ *							Согласно Акта обследования от 05.12.2017 г., необходимо произвести реконструкцию, кап.ремонт существующих внутридомовых инженерных систем (3 ИТП)
282	Осипенко	4	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да			22.05.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	22.05.2021	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
283	Осипенко	6	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да			22.05.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	22.05.2021	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
284	Осипенко	8	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да			12.04.2025	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
285	Осипенко	10	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да			16.06.2025	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	27.12.2020	Контрольная проверка 05.07.2021. Исх. 704/08 от 12.08.2021 г. УК информировала о восстановлении работоспособности. Выход на периодическую проверку с началом отоп. сезона 2021-2022
286	Осипенко	14	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да			02.04.2025	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	27.12.2020	Контрольная проверка 05.07.2021. Исх. 705/08 от 12.08.2021 г. УК информировала о восстановлении работоспособности. Выход на периодическую проверку с началом отоп. сезона 2021-2022
287	П.Морозова	1/7	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			11.12.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	21.09.2020	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию прибора
288	П.Морозова	2/11	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт №69-ТУ от 2013 г.							
289	П.Морозова	4а	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да			15.09.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
290	П.Морозова	5/2	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 13.11.2020							
291	П.Морозова	5/3	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	да			28.10.2018	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	28.10.2018	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
292	Подстанционного	2	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			22.01.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	17.10.2019	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
293	Подстанционного	4	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 19.10.2020							
294	Подстанционного	6	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 13.11.2020							
295	Подстанционного	10	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 13.11.2020							
296	Подстанционного	12	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 13.11.2020							
297	Подстанционного	16	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 13.11.2020							
298	Подстанционного	18	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	да			10.10.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	01.01.2021	Ведомости учёта тепловой энергии УК не предоставляются
299	Подстанционного	20	ООО "Первая УК"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт №215 от 21.11.2013г.							
300	Подстанционного	20а	ООО "Наш Общий Дом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 16.01.2020г.							

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствие в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Критерий отсутствия Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя		Примечание
1	2		3	4	5	6		7	8	9	10		11
301	Речной проезд	7	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 30.01.2020г.							
302	С.Ковалева	10	ООО Строительная компания "Уютный дом"	АО "МЭС"	да			10.10.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	12.10.2020	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ. 17.08.2021 г. сняты пломбы ТСО на основании обращения УК исх. № 6/н/ЮО от 16.08.2021
303	С.Ковалева	14	ООО "ЛЬЯН-СЕРВИС"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 04.12.2017г.	установка невозможна без реконструкции, кап.ремонта существующих внутридомовых инженерных систем*						
304	С.Ковалева	20	ООО Строительная компания "Уютный дом"	АО "МЭС"	нет	требуется установка ОДПУ *							Согласно Акта обследования от 04.12.2017 г., необходимо произвести реконструкцию, кап.ремонт существующих внутридомовых инженерных систем
305	Садовая	9	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	да			05.02.2018	отсутствует	отсутствует	не в коммерческом учёте	05.02.2018	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
306	Сафонова	5	ООО "Уют"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 17.01.2020 г.							
307	Сафонова	7	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт №229-ТУ от 2013 г.							
308	Сафонова	9	ООО "Уют"	АО "МЭС"	да			27.12.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	27.12.2020	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
309	Сафонова	10	ООО "Уют"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт б/н от 05.12.2017 г.							
310	Сафонова	12	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт б/н от 30.11.2017 г.							
311	Сафонова	14	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт б/н от 30.11.2017 г.							
312	Свердлова	2/1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			19.02.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	17.04.2019	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
313	Свердлова	2/2	ООО "Батолит"	АО "МЭС"	да			13.04.2019	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	13.04.2019	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
314	Свердлова	2/3	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 19.10.2020 г.							
315	Свердлова	2/5	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	да			30.05.2019	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	30.05.2019	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
316	Свердлова	2/6	ООО "Стандарт"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 20.01.2016 г.							
317	Свердлова	4/1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	требуется установка ОДПУ *							Согласно Акта обследования от 06.12.2017 г., необходимо произвести реконструкцию, кап.ремонт существующих внутридомовых инженерных систем
318	Свердлова	4/2	ООО "Стандарт"	АО "МЭС"	да			19.03.2024	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
319	Свердлова	6/1	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	да			24.11.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	24.11.2020	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
320	Свердлова	6/3	ООО "Севжилсервис" ООО "МКД Мурманска" с 01.11.2021	АО "МЭС"	да			30.07.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	18.05.2018	Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки представлены в АО "МЭС". Вводив эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
321	Свердлова	8/1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			30.07.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
322	Свердлова	8/2	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	да			27.08.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	22.01.2019	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
323	Свердлова	8/3	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			20.11.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	22.05.2019	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
324	Свердлова	8/4	ООО "МКД Мурманска"	АО "МЭС"	да			18.12.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	17.05.2019	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
325	Свердлова	8/5	ООО "МКД Мурманска"	АО "МЭС"	да			04.12.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	01.04.2021	Ведомости учёта тепловой энергии УК не предоставляются
326	Свердлова	8/6	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			17.07.2018	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	17.07.2018	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Исх. 1-22-20/16527 от 13.08.2021 согласовано снятие пломб с теплосчетчика для проведения периодической поверки.

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствия в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Критерий отсутствия Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя	Примечание
1	2		3	4	5	6		7	8	9	10	11
327	Свердлова	10/1	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт 16.10.2020 г.						
328	Свердлова	10/2	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт б/н от 14.09.2017 г.						
329	Свердлова	10/3	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт 19.10.2020 г.						
330	Свердлова	12/1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			09.06.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	16.09.2021 на основании акта от 16.09.2021 г. не пригоден к эксплуатации
331	Свердлова	12/2	ООО "Батолиг"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт 15.10.2020 г.						
332	Свердлова	12/3	ООО "Первая УК"	АО "МЭС"	да			28.10.2018	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	28.10.2018 Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Иск. № 1322 от 26.08.2021 г. УК информировала о направлении ОДПУ ТЭ в поверку и гарантировала установку и ввод в эксплуатацию в срок до 01.10.2021 г.
333	Свердлова	12/4	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			30.07.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	11.05.2021 На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ.
334	Свердлова	14/1	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 13.11.2020 г.						
335	Свердлова	14/3	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	да			28.10.2018	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	28.10.2018 Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
336	Свердлова	16/9	ООО "Батолиг"	АО "МЭС"	да			26.09.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	26.09.2020 Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
337	Свердлова	24	ООО "Наш Общий Дом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 13.11.2020 г.						
338	Свердлова	26	ООО "Первая УК"	АО "МЭС"	нет	требуется установка ОДПУ *						Ввод т/сети в МКД в нежилое помещении ММКУ "ЦКМИ" (Акт от 15.01.2020 г.)
339	Свердлова	26/2	ООО "УК "Гольфстрим"	АО "МЭС"	да			30.05.2019	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	30.05.2019 Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Иск. № 1322 от 26.08.2021 г. УК информировала о направлении ОДПУ ТЭ в поверку и гарантировала установку и ввод в эксплуатацию в срок до 01.10.2021 г.
340	Свердлова	28	ООО "УК "Гольфстрим"	АО "МЭС"	нет	требуется установка ОДПУ						Акт от 13.01.2021. ИМЕЕТСЯ техническая возможность установки ОДПУ ТЭ.
341	Свердлова	30	ООО "УК "Гольфстрим"	АО "МЭС"	да			17.07.2018	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	17.07.2018 Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Иск. № 1322 от 26.08.2021 г. УК информировала о направлении ОДПУ ТЭ в поверку и гарантировала установку и ввод в эксплуатацию в срок до 01.10.2021 г.
342	Свердлова	30/2	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да			05.05.2025	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	27.12.2020 Контрольная проверка 18.08.2021 г. Иск. 707/08 от 12.08.2021 г. УК информировала о восстановлении работоспособности. Выход на периодическую проверку с началом отоп. сезона 2021-2022
343	Свердлова	40/1	ТСН "Север 40/1"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 08.12.2020 г.						
344	Свердлова	40/2	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт б/н от 06.12.2017 г.						
345	Свердлова	40/3	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 16.01.2020 г.						

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствия в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Критерий отсутствия Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя	Примечание
1	2		3	4	5	6		7	8	9	10	11
346	Свердлова	40/4	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 14.01.2020 г.						
347	Свердлова	40/5	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт №40-ТУ от 22.08.2013 г.						
348	Свердлова	42/1	ТСЖ "Север-42"	ТСЖ "СЕВЕР-42"	да			15.11.2024	отсутствует	отсутствует	в коммерческом учёте	
349	Свердлова	42/2	ТСЖ "Свердлова 42 к.2"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 08.12.2020 г.						
350	Свердлова	42/3	ТСЖ "Свердлова 42 к.3"	ТСЖ "Свердлова 42 к.3"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 05.03.2021 г.						
351	Свердлова	44/1	ЖСК "Мурманск-31"	ЖСК "МУРМАНСК-31"	да			17.09.2023	отсутствует	отсутствует	в коммерческом учёте	
352	Свердлова	44/2	ЖСК "Мурманск-32"	ЖСК "МУРМАНСК-32"	да			11.07.2023	отсутствует	отсутствует	в коммерческом учёте	
353	Свердлова	44/3	ТСЖ "Виктория"	ТСЖ "ВИКТОРИЯ"	да			21.08.2022	отсутствует	отсутствует	в коммерческом учёте	
354	Свердлова	46а	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	да			03.09.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	18.01.2019 Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки предоставлены в АО "МЭС". Ввод в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
355	Свердлова	48	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			20.11.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	23.04.2019 На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ.
356	Свердлова	50	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			19.11.2022	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте	23.04.2019 На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ (23.04.2019) комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ. Контрольная проверка 29.06.2021 г. Ввод в эксплуатацию после начала отопительного сезона 2021-2022 гг.
357	Свердлова	54	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 08.12.2020 г.						
358	Свердлова	56	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			27.10.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	27.10.2020 Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Исх. 1-22-20/16527 от 13.08.2021 согласовано снятие пломб с теплосчетчика для проведения периодической поверки.
359	Свердлова	58	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 12.11.2020 г.						
360	Свердлова	66	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	да			10.07.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	10.07.2021 Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
361	Свердлова	68	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 08.12.2020 г.						
362	Свердлова	70	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	да			10.07.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	10.07.2021 Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
363	Свердлова	72	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт б/н от 19.09.2018 г.						
364	Свердлова	74	ООО "Мурманнедвижимость-Сервис"	АО "МЭС"	да			16.08.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	24.08.2021 выявлена некорректная работа ОДПУ ТЭ
365	Свердлова	82	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт б/н от 06.12.2017 г.						
366	Успенского	4	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	да			22.05.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	23.03.2021 На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
367	ул. Успенского	6	ООО "Мурманнедвижимость-Сервис"	ООО "Мурманнедвижимость-Сервис"	да			22.11.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	22.11.2020 Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
368	Успенского	11	ООО "Мурманнедвижимость-Сервис"	АО "МЭС"	да			31.03.2019	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	31.03.2019 Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
369	Ушакова	1	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да			30.03.2025	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте	
370	Ушакова	3	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да			24.11.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	24.11.2020 Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствия в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Критерий отсутствия Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя		Примечание
1	2		3	4	5	6		7	8	9	10		11
371	Ушакова	5/1	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	нет	требуется установка ОДПУ *							Согласно Акта обследования от 06.12.2017 г., необходимо произвести реконструкцию, кап.ремонт существующих внутридомовых инженерных систем Граница- точки врезки в транзитные т/сети, 3 ИТП
372	Ушакова	5/2	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт б/н от 13.11.2020 г.							
373	Ушакова	7/1	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 30.11.2017							
374	Ушакова	7/2	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	нет	требуется установка ОДПУ *							Согласно Акта обследования от 06.12.2017 г., необходимо произвести реконструкцию, кап.ремонт существующих внутридомовых инженерных систем
375	Ушакова	11	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт б/н от 06.12.2017 г.							
376	Ушакова	13	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да			10.04.2012	отсутствует	отсутствует	не в коммерческом учёте	10.04.2012	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
377	Халатина	4	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	требуется установка ОДПУ *							Согласно Акта обследования от 04.09.2013 г., отсутствовал доступ
378	Халатина	8	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	да			22.12.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	30.05.2019	Согласно Акта от 12.05.2021, провести проверку ОДПУ ТЭ после периодической поверки невозможно в связи с затоплением подвального помещения
379	Халатина	10	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 15.10.2020 г.							
380	Халатина	11	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			17.07.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	23.09.2018	На момент проведения периодической поверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
381	Халатина	11а	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			17.07.2022	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
382	Халатина	12	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да			22.05.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	22.05.2021	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
383	Халатина	13	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			04.12.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	07.05.2019	На момент проведения периодической поверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
384	Халатина	14	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да			23.12.2022	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
385	Халатина	15	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			16.07.2022	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
386	Халатина	16	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	да			22.05.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	22.05.2021	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
387	Халатина	19	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	требуется установка ОДПУ *							Ввод т/сети в МКД в нежилое помещении ОАО "Мурманоблгаз" (Акт от 14.09.2017 г.)
388	Халатина	20	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да			27.08.2022	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
389	Халатина	21	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			19.01.2024	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	24.03.2019	Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки предоставлены в АО "МЭС". Ввод в эксплуатацию с началом отопительного
390	Халатина	23	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	да			28.02.2024	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
391	Халатина	25	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт №97-ТУ от 16.07.2013 г.							
392	Хлобыстова	3	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 06.03.2017 г.							
393	Хлобыстова	5	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			03.09.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	15.01.2019	Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки предоставлены в АО "МЭС". Ввод в эксплуатацию с началом отопительного
394	Хлобыстова	7	ООО "ЛЬЯН-СЕРВИС"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт б/н от 14.09.2017 г.							
395	Хлобыстова	9	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			20.11.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	30.05.2019	Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки предоставлены в АО "МЭС". Ввод в эксплуатацию с началом отопительного
396	Хлобыстова	11	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			08.06.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	08.06.2021	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Исх. 1-22-20/16527 от 13.08.2021 согласовано снятие пломб с теплосчетчика для проведения периодической поверки.

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствия в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Критерий отсутствия Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя		Примечание
1	2		3	4	5	6		7	8	9	10		11
397	Хлобыстова	13	ООО "УК "Гольфстрим"	АО "МЭС"	нет	требуется установка ОДПУ *							На момент обследования (Акт от 13.12.2017 г.) отсутствовал безопасный доступ к предполагаемому месту установки ОДПУ (частое затопление подвального помещения)
398	Хлобыстова	14/1	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	да			10.07.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	10.07.2021	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
399	Хлобыстова	14/2	ТСН "Хлобыстова 14/2"	АО "МЭС"	да			15.11.2022	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
400	Хлобыстова	14/3	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			19.11.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	23.10.2020	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
401	Хлобыстова	14/4	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			26.04.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	26.04.2021	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Исх. 1-22-20/16527 от 13.08.2021 согласовано снятие пломб с теплосчетчика для проведения периодической поверки.
402	Хлобыстова	15	ООО "ЛЪЯН-СЕРВИС"	АО "МЭС"	нет	требуется установка ОДПУ *							На момент обследования (Акт от 14.09.2017) отсутствовал доступ к предполагаемому месту установки ОДПУ (самострой в подвале МКД- кирпичная стена)
403	Хлобыстова	16/2	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	да			11.07.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	11.07.2021	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
404	Хлобыстова	16/3	ООО "Льян-Сервис"	АО "МЭС"	да			20.11.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	14.05.2021	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию УУТЭ. Контрольная проверка 14.07.2021 г. Ввод в эксплуатацию после начала отопительного сезона 2021-2022 гг.
405	Хлобыстова	17	ООО "Льян-Сервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт 13.10.2020 г.							
406	Хлобыстова	18	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			27.12.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	27.12.2020	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Исх. 1-22-20/16527 от 13.08.2021 согласовано снятие пломб с теплосчетчика для проведения периодической поверки.
407	Хлобыстова	20/1	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	да			26.12.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	12.04.2017	После проведения очередной поверки ОДПУ ТЭ вызов от УК в адрес АО "МЭС" не поступал.
408	Хлобыстова	20/2	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	да			05.09.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	05.09.2021	истек срок поверки 05.09.2021 г.
409	Хлобыстова	23	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			09.12.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	30.05.2019	Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки предоставлены в АО "МЭС". Ввод в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
410	Хлобыстова	25	ООО "Севжилэксплуатация"	АО "МЭС"	да			09.12.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	13.05.2021	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ (13.05.2021) комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию УУТЭ. Контрольная проверка 14.07.2021 г. Ввод в эксплуатацию после начала отопительного сезона 2021-2022 гг.
411	Хлобыстова	27	ООО "Льян-Сервис"	АО "МЭС"	да			05.02.2019	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	05.02.2019	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
412	Хлобыстова	28/1	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да			26.04.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	26.04.2021	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
413	Хлобыстова	28/2	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да			13.12.2022	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
414	Хлобыстова	29	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			09.06.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	04.02.2019	Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки предоставлены в АО "МЭС". Ввод в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
415	Хлобыстова	30	ООО "Льян-Сервис"	АО "МЭС"	да			10.11.2021	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
416	Хлобыстова	31	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	да			12.04.2017	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	12.04.2017	Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
417	Хлобыстова	32	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт б/н от 31.01.2017 г.							
418	Хлобыстова	33	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 06.03.2017 г.							

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствия в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Критерий отсутствия Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя	Примечание
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
419	Хлобыстова	35	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	да			08.04.2022	отсутствует	отсутствует	не в коммерческом учёте	12.04.2017 При рассмотрении ведомостей с апреля 2017г., предоставленных УК ООО "УК Наш Дом", выявлена некорректная работа ОДПУ ТЭ. 2. При рассмотрении документов на УУТЭ., предоставленных УК ООО "УК Ваш Дом", выявлено отсутствие в паспорте на тепловычислитель отметки о проведение поверки. В адрес УК направлено письмо (исх. письмо № 1-22-10/8424 от 25.04.2019г.) о предоставлении паспорта с отметкой о поверки. До настоящего времени информация по восстановлению документа на ОДПУ в адрес АО "МЭС" не поступала.
420	Хлобыстова	37	ТСЖ "Хлобыстова 37" (договор управления с ООО "УК Ваш дом"	АО "МЭС"	нет	требуется установка ОДПУ						Выданы технические условия на установку ОДПУ ТЭ исх. № 8835 от 23.07.2021г. Проект в разработке в ОМ и ЭПУ
421	Хлобыстова	39	ТСЖ "Хлобыстова 39" (договор управления с ООО "УК Ваш дом"	АО "МЭС"	да			12.04.2017	отсутствует	отсутствует	не в коммерческом учёте	12.04.2017 Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
422	Ч.Лучинского	5	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			03.02.2024	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	30.05.2019 Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки предоставлены в АО "МЭС". Ввод в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
423	Ч.Лучинского	6	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			30.05.2019	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	30.05.2019 Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию.
424	Ч.Лучинского	7	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			04.02.2024	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	30.05.2019 Контрольная проверка 29.06.2021 г. Ввод в эксплуатацию после начала отопительного сезона 2021-2022 гг.
425	Ч.Лучинского	8	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			20.11.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	30.05.2019 Контрольная проверка 28.06.2021 г. Ввод в эксплуатацию после начала отопительного сезона 2021-2022 гг.
426	Ч.Лучинского	9	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			17.03.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	17.03.2020 Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Исх. 1-22-20/16527 от 13.08.2021 согласовано снятие пломб с теплосчетчика для проведения периодической поверки.
427	Ч.Лучинского	10	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт 15.10.2020 г.						
428	Ч.Лучинского	11	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			08.06.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	08.06.2021 Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Исх. 1-22-20/16527 от 13.08.2021 согласовано снятие пломб с теплосчетчика для проведения периодической поверки.
429	Ч.Лучинского	12	ООО "Севжилэксплуатация"	АО "МЭС"	да			18.12.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	12.05.2021 На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ (12.05.2021) комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ Контрольная проверка 14.07.2021 г. Ввод в эксплуатацию после начала отопительного сезона 2021-2022 гг.
430	Ч.Лучинского	13	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			03.02.2024	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	30.05.2019 Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки предоставлены в АО "МЭС". Ввод в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
431	Ч.Лучинского	15	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			20.11.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	02.12.2019 На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
432	Ч.Лучинского	16	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			05.09.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	24.03.2021 На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
433	Ч.Лучинского	17	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			08.06.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	08.06.2021 Истек срок поверки ОДПУ ТЭ. До настоящего времени документы о проведении поверки ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступали. ОДПУ ТЭ не введен в эксплуатацию. Исх. 1-22-20/16527 от 13.08.2021 согласовано снятие пломб с теплосчетчика для проведения периодической поверки.
434	Ч.Лучинского	18	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			19.11.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	30.05.2019 Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки предоставлены в АО "МЭС". Ввод в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
435	Ч.Лучинского	19	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			14.04.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	15.05.2019 Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки предоставлены в АО "МЭС". Ввод в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
436	Ч.Лучинского	20	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 15.04.2015 г.						
437	Ч.Лучинского	21	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			17.12.2024	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	04.02.2019 Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки предоставлены в АО "МЭС". Ввод в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
438	Ч.Лучинского	23	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да			15.04.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	09.10.2020 На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствие в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Критерий отсутствия Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя		Примечание
1	2		3	4	5	6		7	8	9	10		11
439	Ч.Лучинского	24	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			20.11.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		Контрольная проверка 14.07.2021 г. Ввод в эксплуатацию после начала отопительного сезона 2021-2022 гг. 21.09.2021 введён в эксплуатацию
440	Ч.Лучинского	25	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 16.11.2020 г.							
441	Ч.Лучинского	27	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			20.11.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	16.05.2019	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
442	Ч.Лучинского	29	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да			04.08.2024	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	30.10.2020	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ (30.10.2020) комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ Контрольная проверка 19.07.2021 г. Ввод в эксплуатацию после начала отопительного сезона 2021-2022 гг.
443	Ч.Лучинского	32/1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 2013 г.							
444	Ч.Лучинского	32/2	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 2013 г.							
445	Ч.Лучинского	32/3	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			09.12.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	14.05.2021	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
446	Ч.Лучинского	33	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт №115а-ТУ от 16.04.2015 г.							
447	Ч.Лучинского	40/1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт №129-ТУ от 21.01.2014 г.							
448	Ч.Лучинского	40/2	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 21.01.2014 г.							
449	Ч.Лучинского	40/3	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	да			22.12.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	28.04.2019	Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки представлены в АО "МЭС". Ввод в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
450	Ч.Лучинского	46/1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			19.02.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	02.12.2019	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ (02.12.2019) комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ. Контрольная проверка от 29.06.2021 г. Ввод в эксплуатацию после начала отопительного сезона 2021-2022 гг.
451	Ч.Лучинского	46/2	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да			18.12.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	16.05.2019	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
452	Ч.Лучинского	48/1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 16.07.2013 г.							
453	Ч.Лучинского	50	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт №135-ТУ от 16.07.2013 г.							
454	Шестой Комсомольской батареи	11	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	МКД признан аварийным Постановление №3758 от 09.12.2016 г.							
455	Шестой Комсомольской батареи	13	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	МКД признан аварийным Постановление №1935 от 28.06.2018 г.							
456	Шестой Комсомольской батареи	45	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 30.01.2020 г.							

№ п/п	Адрес МКД	Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствии в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Критерий отсутствия Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя	Примечание
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Всего	455										

* МКД, требующие дополнительного обследования, для принятия решения по установке ОДПУ ТЭ в рамках Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009

Ведущий инженер отдела энергонадзора УЭН
А.С. Сафина
(815 2) 21 05 42