

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА**

**АКТ
выездной проверки № 2**

г. Мурманск

10.12.2022

Проверяемое подведомственное учреждение:
Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция городского кладбища»,
г. Мурманск, ул. Профсоюзов, дом 20, тел. 8 (8152) 78-01-60, ИНН 5190913742
(наименование, юридический адрес, тел., ИНН)

На основании: приказа комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска «О проведении выездной проверки» от 21.11.2022 № 65
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Была проведена: выездная проверка

Место проведение проверки: территория городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши

Цель проведения выездной проверки: проверка осуществления деятельности ММБУ «Дирекция городского кладбища», связанной с использованием и распоряжением имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления.

Начало проведения проверки: 25.11.2022
Окончание проведения проверки: 22.12.2022

Дата проведения выездной проверки: 06.12.2022 (с 10.30 час. до 11.30 час.).

Предмет проведения выездной проверки: проверка фактического значения результатов предоставления субсидии на иные цели в 2022 году

Лица, проводившие проверку:

Перунова Л.Н. – заместитель начальника отдела технадзора за содержанием объектов благоустройства;

Жудикова Е.Ю. – консультант отдела технадзора за содержанием объектов благоустройства;

Стружкина Н.Г. – ведущий специалист отдела технадзора за содержанием объектов благоустройства.

(ФИО, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

В ходе проведения проверки установлено следующее:

Соглашением от 11.01.2022 № 3-ц «О предоставлении из бюджета муниципального образования город Мурманск муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии на иные цели», заключенным между комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска и ММБУ «Дирекция городского кладбища» предусмотрена субсидия «Прочие расходы по обслуживанию сетей наружного освещения городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши».

В рамках данной субсидии ММБУ «Дирекция городского кладбища» предусмотрено выполнение технического и ремонтно-эксплуатационного обслуживания сетей наружного освещения, ЛЭП 6кВ и электрооборудования городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши.

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии

является «Количество обслуживаемых светильников, расположенных на территории кладбища».

Одним из требований к выполнению работ по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию сетей наружного освещения, ЛЭП 6кВ и электрооборудования городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, является режим работы наружного освещения кладбища в соответствии с графиком включения-отключения наружного освещения в городе Мурманске в темное время суток, утвержденным постановлением администрации города Мурманска.


Согласно графику включения-отключения наружного освещения в городе Мурманске на 2022 - 2023 годы, утвержденному постановлением администрации города Мурманска от 21.03.2022 № 681, в период с 04 по 06 декабря включение наружного освещения производится в 14.00 час, отключение – в 11.05 час.

На момент проверки неработающих светильников не выявлено, наружное освещение на территории городского кладбища было отключено в 11.05 час.

Заключение: По результатам проверки замечания отсутствуют.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Перунова Л.Н.




Жудикова Е.Ю.



Стружкина Н.Г.

Утверждаю:

И.о. председателя комитета



И.Н. Зотов