

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 07.04.2021 № 917

Нормативы состава сточных вод

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества (показатель)	Допустимая концентрация загрязняющих веществ на выпуске сточных вод в пределах НДС, мг/дм ³							
		Выпуск № 5, Кольский залив (город Мурманск)	Выпуск № 8, Кольский залив (район Дровяное)	Выпуск № 9, Кольский залив (район Дровяное)	Выпуск № 10, Варяжский (район Абрам-Мыс)	Выпуск № 0/1, Кольский залив (город Мурманск)	Выпуск № 0/2, Кольский залив (город Мурманск)	Выпуск № 0/3, Кольский залив (город Мурманск)	Выпуск № 0/4, Кольский залив (город Мурманск)
1	БПК5	72,6	-	-	83,93	-	-	-	-
2	БПКполн	103,864	-	-	119,983	119,3	119,3	119,3	119,3
3	Взвешенные вещества	44,383	21,408	28,35	160,75	42	42	42	42
4	Сухой остаток	-	-	-	43,467	-	-	-	-
5	Аммоний-ион	16,625	9,363	10,183	13,168	52	52	52	52
6	Фосфаты (по фосфору)	1,815	1,344	1,565	1,588	3,33	3,33	3,33	3,33
7	АСПАВ	1,159	0,614	0,834	0,989	2,1	2,1	2,1	2,1
8	Нефтепродукты	0,5458	0,341	0,408	0,442	1,03	1,03	1,03	1,03
9	Железо	1,25	1,42	1,26	0,883	2,5	2,5	2,5	2,5
10	Хром 6-валентный	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,0112	0,0112	0,0112	0,0112
11	Никель	0,076	0,1	0,091	0,018	0,0086	0,0086	0,0086	0,0086
12	Медь	0,0298	0,018	0,023	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
13	Цинк	0,0658	0,045	0,046	0,038	0,075	0,075	0,075	0,075

