

Поадресные сведения по оснащению многоквартирных домов г. Мурманска общедомовыми приборами учета тепловой энергии по состоянию на 29.07.2021 (ТЦ "Северная")

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствие в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя		Примечание
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Александрова	2	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 14.12.2017	-					
2	Александрова	4/1	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 14.12.2017	-					
3	Александрова	6	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	да		08.06.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Истёк срок поверки
4	Александрова	8	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		18.08.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Контрольная проверка 02.07.2021. Ввод в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
5	Александрова	10	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		18.08.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	12.10.2020	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией выявлены недостатки препятствующие нормальному функционированию узла учета.
6	Александрова	12	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		18.08.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Контрольная проверка 02.07.2021. Ввод в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
7	Александрова	14	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	да		06.05.2019	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Истёк срок поверки
8	Александрова	16	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ, Акт б/н от 05.04.2021	-	-	-			
9	Александрова	18	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	да		03.08.2014	Отсутствует	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
10	Александрова	20	ООО "Мурманнедвижимость-Сервис"	АО "МЭС"	да		31.07.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
11	Александрова	22	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		17.04.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
12	Александрова	24/1	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	да		30.05.2019	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
13	Александрова	26	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		24.12.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Контрольная проверка 15.07.2021 Ввод в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
14	Александрова	28	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		28.10.2018	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Истёк срок поверки
15	Александрова	30/1	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	да		11.12.2022	Отсутствует	отсутствует	не в коммерческом учёте	01.07.2019	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией выявлены недостатки препятствующие нормальному функционированию узла учета.
16	Александрова	30/2	ООО "Льян-Сервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт №140-ТУ						
17	Александрова	30/3	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт №141а-ТУ от 14.04.2015						
18	Александрова	34/1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт №123-ТУ б/д						
19	Александрова	34/2	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт №124-ТУ б/д						
20	Александрова	36	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт от 13.01.2020г.						
21	Александрова	38	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт №125-ТУ б/д						
22	Александрова	40	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт б/н от 14.09.2017						
23	Аскольдовцев	3	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		21.11.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Контрольная проверка 30.06.2021 Ввод в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствие в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя		Примечание
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
24	Аскольдовцев	5	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		21.11.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки предоставлены в АО "МЭС". Ввода в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
25	Аскольдовцев	7	ООО "УК "Недвижимость-Сервис"	АО "МЭС"	да		30.08.2020	отсутствует	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
26	Аскольдовцев	11	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		27.10.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
27	Аскольдовцев	12	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	да		05.09.2021	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
28	Аскольдовцев	13	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	да		22.11.2021	Отсутствует	отсутствует	не в коммерческом учёте	15.05.2018	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией выявлены недостатки препятствующие нормальному функционированию узла учета.
29	Аскольдовцев	15	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		05.09.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	22.10.2020	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией выявлены недостатки препятствующие нормальному функционированию узла учета.
30	Аскольдовцев	16	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	да		04.02.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
31	Аскольдовцев	17	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		30.05.2019	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
32	Аскольдовцев	18	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		10.07.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
33	Аскольдовцев	19	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	да		10.07.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
34	Аскольдовцев	20	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт б/н от 04.12.2017						
35	Аскольдовцев	22	ООО "Льян-Сервис"	АО "МЭС"	да		25.07.2022	отсутствует	отсутствует	в коммерческом учёте		
36	Аскольдовцев	23/35	ООО "МКД Мурманска"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт №116-ТУ от 12.09.2013						
37	Аскольдовцев	24	ООО "Мурманнедвижимость-Сервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт б/н от 22.10.2018						
38	Аскольдовцев	25	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		08.06.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
39	Аскольдовцев	25/1	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	да		08.06.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
40	Аскольдовцев	25/2	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	нет	Необходимо провести дополнительное обследование						
41	Аскольдовцев	25/3	ООО "Севжилэксплуатация"	АО "МЭС"	да		08.06.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
42	Аскольдовцев	25/4	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт от 15.01.2020						
43	Аскольдовцев	26/1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт №143-ТУ б/д						
44	Аскольдовцев	26/2	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт №144-ТУ б/д						

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствие в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя		Примечание
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
45	Аскольдовцев	26/3	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт от 02.03.2017г.						
46	Аскольдовцев	27	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		05.09.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	23.03.2021	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией выявлены недостатки препятствующие нормальному функционированию узла учета.
47	Аскольдовцев	29	ООО "МКД Мурманска"	АО "МЭС"	да		08.06.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Истёк срок поверки
48	Аскольдовцев	30/1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт №136-ТУ б/д						
49	Аскольдовцев	30/2	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт №137-ТУ от 17.07.2013						
50	Аскольдовцев	31	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		27.10.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Истёк срок поверки
51	Аскольдовцев	32	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		23.12.2022	отсутствует	отсутствует	в коммерческом учёте		
52	Аскольдовцев	33	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		24.11.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Истёк срок поверки
53	Аскольдовцев	34	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		22.05.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Истёк срок поверки
54	Аскольдовцев	35	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	да		24.11.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Истёк срок поверки
55	Аскольдовцев	35/1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		27.10.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Истёк срок поверки
56	Аскольдовцев	36	ООО "Алые паруса"	АО "МЭС"	да		27.05.2022	отсутствует	отсутствует	не в коммерческом учёте	17.10.2019	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
57	Аскольдовцев	37	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		27.10.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Истёк срок поверки
58	Аскольдовцев	38	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		22.05.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Истёк срок поверки
59	Аскольдовцев	41	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		04.02.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	16.05.2019	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ.
60	Аскольдовцев	43	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		22.05.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Истёк срок поверки
61	Аскольдовцев	45	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		22.05.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Истёк срок поверки
62	Аскольдовцев	47	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		20.11.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Контрольная проверка 13.07.2021 г. Ввод в эксплуатацию после начала отопительного сезона
63	Аскольдовцев	47а	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		20.11.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки предоставлены в АО "МЭС". Введен эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
64	Бредова	2	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	МКД признан аварийным Постановление №2521 от 10.09.2015						
65	Бредова	5	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	да		30.07.2013	отсутствует	отсутствует	не в коммерческом учёте		Истёк срок поверки
66	Бредова	7	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт от 28.01.2020г.						
67	Бредова	11	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	МКД признан аварийным Постановление №1937 от 28.06.2018						

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствие в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя		Примечание
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
68	Бредова	12	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да		24.03.2020	отсутствует	отсутствует	не в коммерческом учёте		Истёк срок поверки
69	Бредова	14	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт от 24.11.2015г. (Не может считаться ОДПУ, так как под учет попадает 2 МКД)						
70	Бредова	17	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ. Акт от 28.01.2020г.						
71	Бредова	19	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	МКД признан аварийным. Постановление №28 от 15.01.2021						
72	Г.Североморцев	3/1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		02.02.2022	отсутствует	отсутствует	не в коммерческом учёте		Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки предоставлены в АО "МЭС". Ввод в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
73	Г.Североморцев	5/1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт б/н от 04.12.2017						
74	Г.Североморцев	5/3	Управляющая компания Мурманской	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт от 19.10.2020						
75	Г.Североморцев	7/1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		24.11.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Истек срок поверки
76	Г.Североморцев	7/2	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		10.07.2023	отсутствует	отсутствует	не в коммерческом учёте		Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки предоставлены в АО "МЭС". Ввод в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
77	Г.Североморцев	9/1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ. Акт №9 - ИЭК/2014 от 03.09.2014						
78	Г.Североморцев	9/2	ООО "Первая управляющая компания"	АО "МЭС"	да		14.08.2019	отсутствует	отсутствует	не в коммерческом учёте		Истек срок поверки
79	Г.Североморцев	11/1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ. Акт от 14.10.2020						
80	Г.Североморцев	11/2	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	да		15.03.2022	отсутствует	отсутствует	в коммерческом учёте		
81	Г.Североморцев	12	Непосредственное управление многоквартирным домом на основании решения общего собрания от 23.06.2015 (обслуживает ООО "КОМФОРТ" (ИНН 5190052726) на основании решения общего собрания от 16.11.2017)	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ. Акт от 28.01.2020						
82	Г.Североморцев	13	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	да		03.08.2014	отсутствует	отсутствует	не в коммерческом учёте		Истек срок поверки
83	Г.Североморцев	15/1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Акт от 14.10.2020. ИМЕЕТСЯ техническая возможность установки ОДПУ ТЭ на основании Актов обследований проводимых 2017-2020г.г						
84	Г.Североморцев	15/2	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		27.12.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Истек срок поверки
85	Г.Североморцев	17/2	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	да		17.04.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Истек срок поверки
86	Г.Североморцев	19	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да		18.04.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Истек срок поверки
87	Г.Североморцев	21	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		18.12.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствие в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя		Примечание
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
88	Г.Североморцев	22	ООО "Мурманнедвижимость-Сервис"	АО "МЭС"	да		30.07.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
89	Г.Североморцев	23/2	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		06.07.2022	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
90	Г.Североморцев	24	ООО "Мурманнедвижимость-Сервис"	АО "МЭС"	да		30.07.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	29.03.2021	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
91	Г.Североморцев	25	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	да		05.07.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Ведомости учёта тепловой энергии УК не предоставляются
92	Г.Североморцев	26	ООО "Мурманнедвижимость-Сервис"	АО "МЭС"	да		30.07.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	27.09.2019	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ.
93	Г.Североморцев	27	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		05.07.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	01.02.2018г	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ.
94	Г.Североморцев	28	ООО "Мурманнедвижимость-Сервис"	АО "МЭС"	да		30.07.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
95	Г.Североморцев	29	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	да		27.05.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	сентябрь 2020	При рассмотрении ведомости учёта тепловой энергии за отчётный период сентябрь 2020 г зафиксирована некорректная работа ОДПУ ТЭ. Информация о восстановлении работоспособности ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступала.
96	Г.Североморцев	31	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт б/н от 14.09.2017						
97	Г.Североморцев	35	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да		08.04.2024	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
98	Г.Североморцев	37	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		11.05.2024	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	28.06.2021 г	Контрольная проверка 28.06.2021 г. Ввод в эксплуатацию после начала отопительного сезона 2021-2022 гг.
99	Г.Североморцев	39	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		27.10.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Истек срок поверки
100	Г.Североморцев	43	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт №158-ТУ от 21.01.2014						
101	Г.Североморцев	48	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт от 12.11.2020						
102	Г.Североморцев	49	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	да		19.05.2023	отсутствует	отсутствует	в коммерческом учёте		
103	Г.Североморцев	50	ООО "Наш Общий Дом"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт от 13.11.2020						
104	Г.Североморцев	51	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт от 06.03.2017						
105	Г.Североморцев	53	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		27.10.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Истек срок поверки
106	Г.Североморцев	55	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт от 12.11.2020						
107	Г.Североморцев	56	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		27.08.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	07.05.2019	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ (07.05.2019) комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ. Контрольная проверка 14.07.2021 г. Ввод в эксплуатацию после начала отопительного сезона 2021-2022 гг.

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствие в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя		Примечание
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
108	Г.Североморцев	57	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да		20.04.2024	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Контрольная проверка 14.07.2021 г. Ввод в эксплуатацию после начала отопительного сезона 2021-2022 гг.
109	Г.Североморцев	58	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт №161-ТУ от 17.07.2013						
110	Г.Североморцев	59	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	да		12.04.2017	отсутствует	отсутствует	не в коммерческом учёте		Истёк срок поверки
111	Г.Североморцев	61/21	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт от 15.09.2015						
112	Г.Североморцев	62	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	да		03.12.2024	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки предоставлены в АО "МЭС". Ввод в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
113	Г.Североморцев	65	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		19.03.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
114	Г.Североморцев	66/19	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	да		08.06.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Истёк срок поверки
115	Г.Североморцев	67	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		19.03.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	13.05.2021	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
116	Г.Североморцев	68	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт от 15.01.2020г.						
117	Г.Североморцев	69	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		27.08.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	23.10.2019	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
118	Г.Североморцев	70	ООО "Мурманнедвижимость-Сервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт от 15.01.2020						
119	Г.Североморцев	71	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да		21.09.2021	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
120	Г.Североморцев	72	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		24.11.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
121	Г.Североморцев	73	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	да		27.08.2022	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
122	Г.Североморцев	75	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	нет	Необходимо провести дополнительное обследование						
123	Г.Североморцев	76/1	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт от 12.11.2020						
124	Г.Североморцев	76/2	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		24.04.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
125	Г.Североморцев	78/1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ АКТ б/н от 04.12.2017						
126	Г.Североморцев	78/2	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		12.10.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	22.03.2021	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
127	Г.Североморцев	78/3	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт №206-ТУ от 23.08.2013						
128	Г.Североморцев	78/4	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт №207-ТУ от 23.08.2013						
129	Г.Североморцев	79	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		17.03.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
130	Г.Североморцев	81	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		15.01.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	02.12.2019	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствие в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя		Примечание
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
131	Г.Североморцев	83/1	ООО "Мурманнедвижимость-Сервис"	АО "МЭС"	да		11.07.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
132	Гагарина	1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		21.01.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
133	Гагарина	1а	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ 19.10.2020г.						
134	Гагарина	3	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт от 14.09.2017г.						
135	Гагарина	4	ООО "СЕВЖИЛСЕРВИС"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт №61-ТУ б/д						
136	Гагарина	5	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт от 14.09.2017г.						
137	Гагарина	6	ООО "СЕВЖИЛСЕРВИС"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт №62-ТУ б/д						
138	Гагарина	8	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		20.11.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	17.05.2019	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
139	Гагарина	9/2	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт б/н от 12.09.2017						
140	Гагарина	9/3	ООО "Первая УК"	АО "МЭС"	да		28.10.2018	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
141	Гагарина	9/4	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт от 17.01.2020						
142	Гагарина	9/5	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		22.01.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	24.03.2021	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
143	Гагарина	13	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт от 13.01.2020г.						
144	Гагарина	15	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		03.08.2014	отсутствует	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
145	Гагарина	18	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		19.03.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
146	Гагарина	19	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	нет							
147	Гагарина	20	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да		27.10.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
148	Гагарина	22	ООО "СЕВЖИЛСЕРВИС"	АО "МЭС"	нет	отсутствие технической возможности установки ОДПУ ТЭ Акт 17.01.2020г.						
149	Гагарина	24	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		20.03.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
150	Гагарина	25	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да		16.09.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
151	Гагарина	25/2	ООО "Мурманнедвижимость-Сервис"	АО "МЭС"	да		24.11.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Истёк срок поверки
152	Гагарина	27	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да		30.09.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	май 2021	При рассмотрении ведомости учёта тепловой энергии за отчётный период май 2021 г зафиксирована некорректная работа ОДПУ ТЭ. Информация о восстановлении работоспособности ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступала.

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствие в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя		Примечание
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
153	Гагарина	29	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да		15.09.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
154	Гагарина	31	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да		19.02.2024	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
155	Гагарина	33	ТСН "Заполярье"	ТСН "Заполярье"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 08.12.2020 г.						
156	Гагарина	35	ТСН "Заполярье"	ТСН "Заполярье"	да		28.08.2022	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
157	Гагарина	37	ТСН "Заполярье"	ТСН "Заполярье"	да		24.06.2024	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
158	Гагарина	39	ТСН "Заполярье"	ТСН "Заполярье"	да		24.06.2024	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
159	Гагарина	41	ТСН "Заполярье"	ТСН "Заполярье"	да		07.07.2024	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
160	Гагарина	45	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт №151а-Ту от 16.04.2015г.						
161	Гагарина	47/1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		06.07.2022	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
162	Гагарина	47/2	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		05.07.2022	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
163	Гагарина	49	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	да		06.07.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	08.11.2018	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
164	Гаджиева	2/47	ООО "Льян-Сервис"	АО "МЭС"	да		09.06.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Истёк срок поверки
165	Гаджиева	4	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 12.11.2020						
166	Гаджиева	5	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		08.06.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Истёк срок поверки
167	Гаджиева	6	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 12.11.2020						
168	Гаджиева	7	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		08.06.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Истёк срок поверки
169	Гаджиева	8	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 12.11.2020						
170	Гаджиева	9	ООО "ЛЪЯН-СЕРВИС"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 20.01.2016г.						
171	Гаджиева	11	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		09.07.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		При рассмотрении ведомости июнь 2019 г. зафиксирована некорректная работа ОДПУ ТЭ. В УК направлено письмо о некорректной работе ОДПУ ТЭ. До настоящего времени информация по восстановлению работоспособности ОДПУ ТЭ в адрес АО "МЭС" не поступала.
172	Гаджиева	12	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 06.03.2017г.	08.04.2024	отсутствует	отсутствует	в коммерческом учёте		
173	Гаджиева	13	ТСЖ "Затяя" Договор управления с ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	да							
174	Гаджиева	14	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 12.11.2020						

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствие в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя		Примечание
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
175	Гаджиева	16	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да		12.04.2017	отсутствует	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
176	Гончарова	5	ТСЖ "Гончарова"	АО "МЭС"	да		28.08.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
177	Гончарова	7	ТСЖ "Гончарова"	АО "МЭС"	да		28.08.2023	отсутствует	отсутствует	в коммерческом учёте		
178	Гончарова	9	ТСЖ "Гончарова"		нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 04.10.2016						
179	Гончарова	11	ТСЖ "Гончарова"	АО "МЭС"	да		28.08.2023	отсутствует	отсутствует	в коммерческом учёте		
180	Гончарова	13	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		16.03.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	29.10.2020	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
181	Гончарова	15	ТСЖ "Гончарова"	АО "МЭС"	да		20.03.2023	отсутствует	отсутствует	в коммерческом учёте		
182	Гончарова	20	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 30.01.2020г.						
183	Ивченко	3	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		27.10.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		
184	Ивченко	5	ООО "УК "СПУТНИК"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт № 1-ИЭК/2014 от 03.09.2014						
185	Ивченко	6	ООО "УК "Спутник"	АО "МЭС"	да		10.07.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
186	Ивченко	8	Ведомственный дом. ФГБУ "ЦЖКУ" Министерства обороны РФ	АО "МЭС"	да		05.03.2018	отсутствует	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
187	Ивченко	9	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		10.07.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
188	Ивченко	17	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт б/н от 05.12.2017						
189	Ивченко	19	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	да		05.03.2018	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
190	Инженерная	1	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	да		30.01.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
191	Инженерная	2	ООО "УК "Недвижимость-Сервис"	АО "МЭС"	да		26.07.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	июнь 2021	Ведомость за отчётный период июнь 2021 г. УК не предоставлена
192	Инженерная	3	ООО "Мурманнедвижимость - Сервис"	АО "МЭС"	да		04.09.2021	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
193	Инженерная	5	ООО "Мурманнедвижимость - Сервис"	АО "МЭС"	да		08.01.2022	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
194	Инженерная	6	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		04.02.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	22.05.2019	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ Контрольная проверка от 13.07.2021 г. Ввод в эксплуатацию после начала отопительного сезона 2021-2022 гг.
195	Инженерная	7	ООО "Мурманжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 16.01.2020г.						

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствие в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя		Примечание
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
196	Инженерная	8	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		04.02.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	22.05.2019	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ 22.05.2019 комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию УУТЭ. Контрольная проверка от 13.07.2021 г. Ввод в эксплуатацию после начала отопительного сезона 2021-2022 гг.
197	Инженерная	10	ООО "Льян-Сервис"	АО "МЭС"	да		27.10.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
198	Инженерная	12	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		27.10.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
199	Калинина	13	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	МКД признан аварийным Постановление №1922 от 26.07.2013						
200	Калинина	15	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	МКД признан аварийным Постановление №746 от 19.03.2014						
201	Калинина	16	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	МКД признан аварийным Постановление №1891 от 15.06.2017						
202	Калинина	18	Непосредственное управление многоквартирным домом на основании решения общего собрания от 23.04.2015	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 28.01.2020г.						
203	Калинина	19	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	МКД признан аварийным постановление № 2455 от 12.08.16 г.						
204	Калинина	20	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 28.01.2020г.						
205	Калинина	25	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	МКД признан аварийным Постановление №3307 от 27.11.2015						
206	Калинина	27	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	МКД признан аварийным Постановление №2374 от 27.08.2015 о внесении изменений №419 от 24.02.2021г.						
207	Калинина	47	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	МКД признан аварийным Постановление №3458 от 27.11.2013						
208	Калинина	52	Непосредственное управление многоквартирным домом на основании решения общего собрания от 23.06.2015 (обслуживает ООО "КОМФОРТ" (ИНН 5190052726) на основании решения общего собрания от 16.11.2017)	АО "МЭС"	нет	МКД признан аварийным Постановление №3433 от 08.12.2015						
209	Калинина	71	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	МКД признан аварийным Постановление №1408 от 17.04.2019						
210	Капустина	3	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 29.01.2020г.						
211	Кирпичная	6	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 29.01.2020г.						
212	Кирпичная	8	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 29.01.2020г.						
213	Кирпичная	12	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 29.01.2020г.						
214	Лобова	1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт б/н от 14.09.2017						

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствие в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя		Примечание
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
215	Лобова	5	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		26.10.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
216	Лобова	9	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		10.11.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
217	Лобова	9/2	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		27.08.2022	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
218	Лобова	9/3	ООО "Льян-Сервис"	АО "МЭС"	да		24.01.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
219	Лобова	9/4	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		15.01.2019-ИТП1	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Теплосчётчик, установленный в ИТП-2 не прошёл поверку
220	Лобова	9/5	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		03.09.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Контрольная проверка 30.06.2021 г. Ввод в эксплуатацию после начала отопительного сезона 2021-2022 гг.
221	Лобова	11	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		27.10.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
222	Лобова	11/2	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 16.01.2020						
223	Лобова	11/3	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт б/н от 04.12.2017						
224	Лобова	11/4	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		04.05.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
225	Лобова	11/5	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да		07.04.2025	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	31.05.2021	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
226	Лобова	11/6	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да		18.04.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
227	Лобова	11/7	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	да		27.12.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
228	Лобова	19	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да		16.09.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
229	Лобова	27/1	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт б/н от 30.11.2017						
230	Лобова	27/2 (вставка)	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да		03.03.2024	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
231	Лобова	27/3	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 12.11.2020						
232	Лобова	31/1	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да		05.05.2025	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Контрольная проверка 07.05.2021 г. Ввод в эксплуатацию после начала отопительного сезона 2021-2022 гг.
233	Лобова	31/2 (вставка)	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да		17.09.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	06.2021	При рассмотрении ведомости учёта тепловой энергии за отчётный период июнь 2021 г зафиксирована некорректная работа ОДПУ ТЭ.
234	Маяковского	1	ООО Строительная компания "Уютный дом"	АО "МЭС"	да		22.05.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
235	Маяковского	3	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 04.12.2017						
236	Маяковского	21	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт б/н от 04.12.2017						

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствие в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя		Примечание
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
237	Маяковского	23	ООО "Лян-Сервис"	АО "МЭС"	да		22.05.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
238	Маяковского	25	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		22.05.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
239	Маяковского	27	ООО "УК "Гольфстрим"	АО "МЭС"	нет	ИМЕЕТСЯ техническая возможность установки ОДПУ ТЭ Акт от 16.10.2020						
240	Миронова	1	ООО "Первая УК"	АО "МЭС"	да		24.11.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
241	Миронова	3	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		10.07.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
242	Миронова	4	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да		10.07.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
243	Миронова	6	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да		09.07.2022	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
244	Миронова	8	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт №35-ТУ б/д						
245	Миронова	10	ООО "Управляющая компания мурманской области"	АО "МЭС"	да		19.12.2018	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
246	Миронова	12	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		19.01.2019	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Теплосчётчик, не прошёл поверку
247	Миронова	13	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да		19.09.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
248	Миронова	14	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	да		28.10.2018	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
249	Миронова	16/32	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	да		19.01.2019	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
250	Мурманская	56	ФГБУ "ЦЖКУ" Министерства обороны РФ	АО "МЭС"	нет	МКД признан аварийным Постановление №1555 от 02.06.2016г.						
251	Мурманская	58	ОО "УК МО"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 17.01.2020г.						
252	Невского	69/51	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 12.11.2020						
253	Невского	71	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		14.04.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
254	Невского	73	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	да		30.07.2022	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
255	Невского	75	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		27.08.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	08.02.2019	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
256	Невского	79	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да		19.11.2022	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствие в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие отдельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя		Примечание
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
257	Невского	80	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да		18.12.2022	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
258	Невского	82	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		15.01.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	23.03.2021	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
259	Невского	83	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 13.11.2020						
260	Невского	87	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		19.03.2019	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
261	Невского	88	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 17.07.2013г.						
262	Невского	89	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	да		22.04.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
263	Невского	90	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	МКД признан аварийным Постановление №616 от 04.03.2015; о внесении изменений №422 от 24.02.2021г.						
264	Невского	91	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 16.04.2021г.						
265	Невского	92	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Необходимо провести дополнительное обследование						
266	Невского	94	ООО "КОМФОРТ"	АО "МЭС"	нет	МКД признан аварийным Постановление №614 от 04.03.2015; о внесении изменений №374 от 18.02.2021г.						
267	Невского	95	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		10.12.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Контрольная проверка 28.06.2021 г. Ввод в эксплуатацию после начала отопительного сезона 2021-2022 гг.
268	Невского	96	ООО "Семеновское"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 13.11.2020						
269	Невского	97/60	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	да		27.05.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Демонтированы пломбы с ОДПУ ТЭ для проведения ремонтных работ управляющей компанией
270	Невского	98	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		09.09.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	28.01.2021	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
271	Николаева	1/9	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 30.01.2020г.						
272	Николаева	3	ООО "ПЕРВАЯ УК"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 15.01.2020г.						
273	Николаева	4	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		17.07.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Контрольная проверка 29.06.2021 г. Ввод в эксплуатацию после начала отопительного сезона 2021-2022 гг.
274	Николаева	5	ООО "ПЕРВАЯ УК"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 15.01.2020г.						
275	Николаева	6	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		16.07.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	07.05.2021	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
276	Николаева	7	ООО "ПЕРВАЯ УК"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 15.01.2020г.						

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствие в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя		Примечание
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
277	Николаева	8	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		17.03.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
278	Николаева	9	ООО "ПЕРВАЯ УК"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 15.01.2020г.						
279	Николаева	13	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		16.07.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки предоставлены в АО "МЭС". Ввод эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
280	Николаева	15	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		19.01.2024	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки предоставлены в АО "МЭС". Ввод эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
281	Осипенко	2	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт б/н от 05.12.2017						
282	Осипенко	4	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да		22.05.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
283	Осипенко	6	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да		22.05.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
284	Осипенко	8	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да		12.04.2025	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
285	Осипенко	10	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да		16.06.2025	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Контрольная проверка 05.07.2021Ввод в эксплуатацию после начала отопительного сезона 2021-2022 гг.
286	Осипенко	14	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да		02.04.2025	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Контрольная проверка 05.07.2021Ввод в эксплуатацию после начала отопительного сезона 2021-2022 гг.
287	П.Морозова	1/7	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		11.12.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	21.09.2020	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию прибора
288	П.Морозова	2/11	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт №69-ТУ б/д						
289	П.Морозова	4а	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да		15.09.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
290	П.Морозова	5/2	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 13.11.2020						
291	П.Морозова	5/3	ООО "Управляющая компания мурманской области"	АО "МЭС"	да		28.10.2018	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
292	Подстаницкого	2	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		22.01.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	17.10.2019	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
293	Подстаницкого	4	ООО "Управляющая компания мурманской области"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 19.10.2020						
294	Подстаницкого	6	ООО "Управляющая компания мурманской области"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 13.11.2020						
295	Подстаницкого	10	ООО "Управляющая компания мурманской области"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 13.11.2020						
296	Подстаницкого	12	ООО "Управляющая компания мурманской области"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 13.11.2020						

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствие в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя		Примечание
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
297	Подстанционного	16	ООО "Управляющая компания мурманской области"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 13.11.2020						
298	Подстанционного	18	ООО "Управляющая компания мурманской области"	АО "МЭС"	да		10.10.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Ведомость за отчётный период июнь 2021 г. УК не предоставлена
299	Подстанционного	20	ООО "ПЕРВАЯ УК"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт №215 от 21.11.2013г.						
300	Подстанционного	20а	ООО "Наш Общий Дом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 16.01.2020г.						
301	Речной проезд	7	ООО "Управляющая компания мурманской области"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 30.01.2020г.						
302	С.Ковалева	10	ООО Строительная компания "Уютный дом"	АО "МЭС"	да		10.10.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	12.10.2020	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ.
303	С.Ковалева	14	ООО "ЛЬЯН-СЕРВИС"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 04.12.2017г.						
304	С.Ковалева	20	ООО Строительная компания "Уютный дом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 04.12.2017г.						
305	Садовая	9	ООО "Управляющая компания мурманской области"	АО "МЭС"	да		05.02.2018	отсутствует	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
306	Сафонова	5	ООО "Уют"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 17.01.2020 г.						
307	Сафонова	7	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт №229-ТУ б/д						
308	Сафонова	9	ООО "Уют"	АО "МЭС"	да		27.12.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
309	Сафонова	10	ООО "Уют"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт б/н от 05.12.2017 г.						
310	Сафонова	12	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт б/н от 30.11.2017 г.						
311	Сафонова	14	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт б/н от 30.11.2017 г.						
312	Свердлова	2/1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		19.02.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	17.04.2019	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
313	Свердлова	2/2	ООО "Батолит"	АО "МЭС"	да		13.04.2019	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
314	Свердлова	2/3	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 19.10.2020 г.						
315	Свердлова	2/5	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	да		30.05.2019	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
316	Свердлова	2/6	ООО "Стандарт"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 20.01.2016 г.						

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствие в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя		Примечание
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
317	Свердлова	4/1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 06.12.2017 г.						
318	Свердлова	4/2	ООО "Стандарт"	АО "МЭС"	да		19.03.2024	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
319	Свердлова	6/1	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	да		24.11.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
320	Свердлова	6/3	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		30.07.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки предоставлены в АО "МЭС". Ввод в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
321	Свердлова	8/1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		30.07.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
322	Свердлова	8/2	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	да		27.08.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	(22.01.2019)	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
323	Свердлова	8/3	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		20.11.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	(22.05.2019)	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ (22.05.2019) комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
324	Свердлова	8/4	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		18.12.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	17.05.2019	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
325	Свердлова	8/5	ООО "МКД Мурманска"	АО "МЭС"	да		04.12.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	июнь 2021	Ведомость за отчетный период июнь 2021 г. УК не предоставлена
326	Свердлова	8/6	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		17.07.2018	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
327	Свердлова	10/1	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт 16.10.2020 г.						
328	Свердлова	10/2	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт б/н от 14.09.2017 г.						
329	Свердлова	10/3	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт 19.10.2020 г.						
330	Свердлова	12/1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		09.06.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
331	Свердлова	12/2	ООО "Батолиг" (ИНН 5190057629) по результатам открытого конкурса от 01.10.2020.		нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт 15.10.2020 г.						
332	Свердлова	12/3	ООО "Первая УК"	АО "МЭС"	да		30.07.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	(11.05.2021)	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ.
333	Свердлова	12/4	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		28.10.2018	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
334	Свердлова	14/1	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 13.11.2020 г.						

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствие в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя		Примечание
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
335	Свердлова	14/3	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	АО "МЭС"	да		28.10.2018	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
336	Свердлова	16/9	ООО "Батолит"	АО "МЭС"	да		26.09.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
337	Свердлова	24	ООО "Наш Общий Дом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 13.11.2020 г.						
338	Свердлова	26	ООО "ПЕРВАЯ УК"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 13.11.2021 г.						
339	Свердлова	26/2	ООО "Первая УК"	АО "МЭС"	да		30.05.2019	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
340	Свердлова	28	ООО "Первая УК"	АО "МЭС"	нет	Необходимо провести дополнительное обследование						
341	Свердлова	30	ООО "Первая УК"	АО "МЭС"	да		17.07.2018	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
342	Свердлова	30/2	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да		27.12.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
343	Свердлова	40/1	ТСН "Север 40/1"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 08.12.2020 г.						
344	Свердлова	40/2	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт б/н от 06.12.2017 г.						
345	Свердлова	40/3	ООО "СЕВЖИЛСЕРВИС"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 16.01.2020 г.						
346	Свердлова	40/4	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 14.01.2020 г.						
347	Свердлова	40/5	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт №40-ТУ от 22.08.2013 г.						
348	Свердлова	42/1	ТСЖ "Север-42"	ТСЖ "СЕВЕР-42"	да		15.11.2024	отсутствует	отсутствует	в коммерческом учёте		
349	Свердлова	42/2	ТСЖ "Свердлова 42 к.2"	с 01.07.2021 расторжение договора, переход на прямые платежи	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 08.12.2020 г.						
350	Свердлова	42/3	ТСЖ "Свердлова 42 к.3"	ТСЖ "Свердлова 42 к.3"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 05.03.2021 г.						
351	Свердлова	44/1	ЖСК "Мурманск-31"	ЖСК "МУРМАНСК-31"	да		17.09.2023	отсутствует	отсутствует	в коммерческом учёте		
352	Свердлова	44/2	ЖСК "Мурманск-32"	ЖСК "МУРМАНСК-32"	да		11.07.2023	отсутствует	отсутствует	в коммерческом учёте		
353	Свердлова	44/3	ТСЖ "Виктория"	ТСЖ "ВИКТОРИЯ"	да		21.08.2022	отсутствует	отсутствует	в коммерческом учёте		
354	Свердлова	46а	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	да		03.09.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки предоставлены в АО "МЭС". Вводив эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствие в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя		Примечание
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
355	Свердлова	48	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		20.11.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		
356	Свердлова	50	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		19.11.2022	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте	23.04.2019	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ (23.04.2019) комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ. Контрольная проверка 29.06.2021 г. Ввод в эксплуатацию после начала отопительного сезона 2021-2022 гг.
357	Свердлова	54	ООО "СЕВЖИЛСЕРВИС"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 08.12.2020 г.						
358	Свердлова	56	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		27.10.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
359	Свердлова	58	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 12.11.2020 г.						
360	Свердлова	66	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	да		10.07.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
361	Свердлова	68	ООО "Мурманнедвижимость-Сервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 08.12.2020 г.						
362	Свердлова	70	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	да		10.07.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
363	Свердлова	72	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт б/н от 19.09.2018 г.						
364	Свердлова	74	ООО "Мурманнедвижимость-сервис"	АО "МЭС"	да		16.08.2023	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
365	Свердлова	82	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт б/н от 06.12.2017 г.						
366	Успенского	4	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	да		22.05.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	23.03.2021	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
367	ул. Успенского	6	ООО "Мурманнедвижимость-сервис"	ООО "МУРМАННЕДВИЖИМОСТЬ-СЕРВИС"	да		22.11.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
368	Успенского	11	ООО "Мурманнедвижимость-сервис"	АО "МЭС"	да		31.03.2019	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
369	Ушакова	1	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да		30.03.2025	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
370	Ушакова	3	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да		24.11.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
371	Ушакова	5/1	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт б/н от 06.12.2017 г.						
372	Ушакова	5/2	ООО "СЕВЖИЛСЕРВИС"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки						
373	Ушакова	7/1	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 30.11.2017						

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствие в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя		Примечание
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
374	Ушакова	7/2	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт б/н от 06.12.2017 г.						
375	Ушакова	11	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт б/н от 06.12.2017 г.						
376	Ушакова	13		АО "МЭС"	да		10.04.2012	отсутствует	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
377	Халатина	4	ООО "СЕВЖИЛСЕРВИС"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт №76-ТУ от 04.09.2013 г.						
378	Халатина	8	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	да		22.12.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Согласно Акта от 12.05.2021, провести проверку ОДПУ ТЭ после периодической поверки невозможно в связи с затоплением подвального помещения
379	Халатина	10	ООО "СЕВЖИЛСЕРВИС"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 15.10.2020 г.						
380	Халатина	11	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		17.07.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	24.03.2021	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ (24.03.2021) комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
381	Халатина	11а	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		17.07.2022	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
382	Халатина	12	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да		22.05.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
383	Халатина	13	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		04.12.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	07.05.2019	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ (07.05.2019) комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
384	Халатина	14	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да		23.12.2022	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
385	Халатина	15	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		16.07.2022	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
386	Халатина	16	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	да		22.05.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
387	Халатина	19	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт б/н от 14.09.2017 г.						
388	Халатина	20	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да		27.08.2022	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
389	Халатина	21	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		19.01.2024	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки предоставлены в АО "МЭС". Ввод в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
390	Халатина	23	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	да		28.02.2024	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
391	Халатина	25	ООО "СЕВЖИЛСЕРВИС"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт №97-ТУ от 16.07.2013 г.						
392	Хлобыстова	3	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 06.03.2017 г.						
393	Хлобыстова	5	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		03.09.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки предоставлены в АО "МЭС". Ввод в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствие в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя		Примечание
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
394	Хлобыстова	7	ООО "ЛЬЯН-СЕРВИС"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт б/н от 14.09.2017 г.						
395	Хлобыстова	9	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		20.11.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки предоставлены в АО "МЭС". Вводв эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
396	Хлобыстова	11	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		08.06.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
397	Хлобыстова	13	ООО "УК "Гольфстрим"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт б/н от 13.12.2017 г.						
398	Хлобыстова	14/1	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	да		10.07.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
399	Хлобыстова	14/2	ТСН "Хлобыстова 14/2"	АО "МЭС"	да		15.11.2022	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
400	Хлобыстова	14/3	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		19.11.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	23.10.2020	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ (23.10.2020) комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию УУТЭ
401	Хлобыстова	14/4	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		26.04.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
402	Хлобыстова	15	ООО "ЛЬЯН-СЕРВИС"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 14.09.2017 г.						
403	Хлобыстова	16/2	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	да		11.07.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
404	Хлобыстова	16/3	ООО "Льян-Сервис"	АО "МЭС"	да		20.11.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	14.05.2021	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию УУТЭ. Контрольная проверка 14.07.2021 г. Ввод в эксплуатацию после начала отопительного сезона 2021-2022 гг.
405	Хлобыстова	17	ООО "Льян-Сервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт 13.10.2020 г.						
406	Хлобыстова	18	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		27.12.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
407	Хлобыстова	20/1	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	да		26.12.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		После проведения очередной поверки ОДПУ ТЭ вызов от УК в адрес АО "МЭС" не поступал.
408	Хлобыстова	20/2	ООО "УК Севжилкомм"	АО "МЭС"	да		05.09.2021	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
409	Хлобыстова	23	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		09.12.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки предоставлены в АО "МЭС". Вводв эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
410	Хлобыстова	25	ООО "Севжилэксплуатация"	АО "МЭС"	да		09.12.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	13.05.2021	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ (13.05.2021) комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию УУТЭ. Контрольная проверка 14.07.2021 г. Ввод в эксплуатацию после начала отопительного сезона 2021-2022 гг.
411	Хлобыстова	27	ООО "Льян-Сервис"	АО "МЭС"	да		05.02.2019	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
412	Хлобыстова	28/1	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да		26.04.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
413	Хлобыстова	28/2	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да		13.12.2022	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствие в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя		Примечание
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
414	Хлобыстова	29	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		09.06.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки предоставлены в АО "МЭС". Ввод в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
415	Хлобыстова	30	ООО "Льян-Сервис"	АО "МЭС"	да		10.11.2021	в наличии	отсутствует	в коммерческом учёте		
416	Хлобыстова	31	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	да		12.04.2017	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
417	Хлобыстова	32	ООО "Сервис ЖКХ"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт б/н от 31.01.2017 г.						
418	Хлобыстова	33	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 06.03.2017 г.						
419	Хлобыстова	35	ООО "УК Ваш Дом"	АО "МЭС"	да		08.04.2022	отсутствует	отсутствует	не в коммерческом учёте		. При рассмотрении ведомостей с апреля 2017г., предоставленных УК ООО "УК Наш Дом", выявлена некорректная работа ОДПУ ТЭ. 2. При рассмотрении документов на УУТЭ., предоставленных УК ООО "УК Ваш Дом", выявлено отсутствие в паспорте на тепловычислитель отметки о проведении поверки. В адрес УК направлено письмо (исх. письмо № 1-22-10/8424 от 25.04.2019г.) о предоставлении паспорта с отметкой о поверки. До настоящего времени информация по восстановлению документа на ОДПУ в адрес АО "МЭС" не поступала.
420	Хлобыстова	37	ТСЖ "Хлобыстова 37"	АО "МЭС"		Установлен по муниципальной программе, в эксплуатацию не вводился						
421	Хлобыстова	39	ТСЖ "Хлобыстова 39" (договор управления с ООО "УК Ваш дом"	АО "МЭС"	да		12.04.2017	отсутствует	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
422	Ч.Лучинского	5	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		03.02.2024	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки предоставлены в АО "МЭС". Ввод в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
423	Ч.Лучинского	6	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		30.05.2019	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
424	Ч.Лучинского	7	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		04.02.2024	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Контрольная проверка 29.06.2021 г. Ввод в эксплуатацию после начала отопительного сезона 2021-2022 гг.
425	Ч.Лучинского	8	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		20.11.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Контрольная проверка 28.06.2021 г. Ввод в эксплуатацию после начала отопительного сезона 2021-2022 гг.
426	Ч.Лучинского	9	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		17.03.2020	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
427	Ч.Лучинского	10	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт 15.10.2020 г.						
428	Ч.Лучинского	11	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		08.06.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки

№ п/п	Адрес МКД		Управляющая компания	Исполнитель коммунальной услуги по отоплению	Наличие/отсутствие в МКД ОДПУ тепловой энергии (да/нет)	Требуется установка ОДПУ/полная замена/имеется акт об отс. Технической возможности установки	Срок поверки ОДПУ	Наличие возможности удаленного снятия показаний	Наличие раздельного учета коммунальных ресурсов отопление и ГВС	Работоспособность ОДПУ на текущую дату либо дата выхода из строя		Примечание
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
429	Ч.Лучинского	12	ООО "Севжилэксплуатация"	АО "МЭС"	да		18.12.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	12.05.2021	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ (12.05.2021) комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ Контрольная проверка 14.07.2021 г. Ввод в эксплуатацию после начала отопительного сезона 2021-2022 гг.
430	Ч.Лучинского	13	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		03.02.2024	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки предоставлены в АО "МЭС". Ввод в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
431	Ч.Лучинского	15	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		20.11.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	(02.12.2019)	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ (02.12.2019) комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
432	Ч.Лучинского	16	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		05.09.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	24.03.2021	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ (24.03.2021) комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
433	Ч.Лучинского	17	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		08.06.2021	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		истёк срок поверки
434	Ч.Лучинского	18	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		19.11.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки предоставлены в АО "МЭС". Ввод в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
435	Ч.Лучинского	19	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		14.04.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки предоставлены в АО "МЭС". Ввод в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
436	Ч.Лучинского	20	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 15.04.2015 г.						
437	Ч.Лучинского	21	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		17.12.2024	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте		Документы, подтверждающие прохождение очередной поверки предоставлены в АО "МЭС". Ввод в эксплуатацию с началом отопительного сезона 2021-2022
438	Ч.Лучинского	23	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да		15.04.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	(09.10.2020)	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ (09.10.2020) комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
439	Ч.Лучинского	24	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		20.11.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	14.02.202	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ (14.02.2020) комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ. Контрольная проверка 14.07.2021 г. Ввод в эксплуатацию после начала отопительного сезона 2021-2022 гг.
440	Ч.Лучинского	25	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 16.11.2020 г.						
441	Ч.Лучинского	27	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		20.11.2022	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	(16.05.2019)	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ (16.05.2019) комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ
442	Ч.Лучинского	29	ООО "Управдом"	АО "МЭС"	да		04.08.2024	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	30.10.2020	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ (30.10.2020) комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ Контрольная проверка 19.07.2021 г. Ввод в эксплуатацию после начала отопительного сезона 2021-2022 гг.
443	Ч.Лучинского	32/1	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 2013 г.						
444	Ч.Лучинского	32/2	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	нет	Отсутствует техническая возможность установки Акт от 2013 г.						
445	Ч.Лучинского	32/3	ООО "Севжилсервис"	АО "МЭС"	да		09.12.2023	в наличии	отсутствует	не в коммерческом учёте	(14.05.2021)	На момент проведения периодической проверки ОДПУ ТЭ (14.05.2021) комиссией были выявлены недостатки, препятствующие нормальному функционированию ОДПУ ТЭ

