



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2025

№ 1939

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 04.12.2024 № 3956 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2025 год»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.2023 № 1130, на основании заявки акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» от 14.04.2025 № 2224-05/01 **п о с т а н о в л я ю:**

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 04.12.2024 № 3956 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2025 год» следующие изменения:

- строки 1, 2, 3 таблицы «Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2025 год» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу администрирования инфраструктуры и информационных систем администрации города Мурманска (Харлан Я.В.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города Мурманска Лебедева И.Н.

**Глава
города Мурманска**

Ю.В. Сердечкин

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 06.05.2025 № 1939

Изменения в сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2025 год

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Оборудование	Наименование оборудования, вид ремонта (испытания)	Сроки проведения ремонта, испытаний	Перечень отключаемых абонентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Мурманская ТЭЦ (котлотурбинный цех) АО «Мурманская ТЭЦ»	Основное оборудование	Паровой котел ТП-30 ст. № 1 – текущий (расширенный) ремонт	13.01.2025- 25.02.2025	Без отключения потребителей	В соответствии с годовым графиком ремонта АО «Мурманская ТЭЦ» на 2025 год
			Паровой котел БМ-35 ст. № 5 – текущий (расширенный) ремонт	24.11.2025- 24.12.2025		
			Паровой котел БМ-35 ст. № 6 – текущий (расширенный) ремонт	01.09.2025- 30.09.2025		
			Паровой котел ГМ-50-39 ст. № 7 – текущий (расширенный) ремонт	07.10.2025- 20.11.2025		
			Водогрейный котел ПТВМ-50 ст. № 8 – средний ремонт	02.06.2025- 26.09.2025		
			Водогрейный котел ПТВМ-100 ст. № 10 – текущий (расширенный) ремонт	12.05.2025- 31.07.2025		
		Общестанционное оборудование источника	Плановый ремонт (полная остановка источника)	24.06.2025- 07.07.2025	От источника тепловой энергии до ТК-31, ТК-104/2, ТК-27/3, ТК-34, НС № 10 в соответствии с приложением № 1 к сводному плану	В соответствии с графиком ежегодной остановки источников тепла АО «Мурманская ТЭЦ» для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время по городу Мурманску
		Тепловая сеть от источника	Опрессовка теплосети	03.06.2025- 09.06.2025	От источника тепловой энергии до ТК-31, ТК-104/2, ТК-27/3, ТК-72/3, НС № 10 в соответствии с приложением № 1 к сводному плану	
			Гидравлические испытания	05.08.2025- 11.08.2025		

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Оборудование	Наименование оборудования, вид ремонта (испытания)	Сроки проведения ремонта, испытаний	Перечень отключаемых абонентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
			Плановый ремонт	24.06.2025- 07.07.2025	От источника тепловой энергии до ТК-31, ТК-104/2, ТК-27/3, ТК-34, НС № 10 в соответствии с приложением № 1 к сводному плану	В период остановки теплоисточника
2	Южная котельная (котельный цех № 1) АО «Мурманская ТЭЦ»	Основное оборудование	Паровой котел ДКВР-20-13-250 ст. № 1 – текущий (расширенный) ремонт	22.09.2025- 29.10.2025	Без отключения потребителей	В соответствии с годовым графиком ремонта АО «Мурманская ТЭЦ» на 2025 год
			Паровой котел ДКВР-20-13-250 ст. № 3 – капитальный ремонт	21.03.2025- 07.05.2025		
			Водогрейный котел ПТВМ-100 ст. № 5 – капитальный ремонт	02.06.2025- 06.08.2025		
			Водогрейный котел ПТВМ-100 ст. № 6 – текущий (расширенный) ремонт	10.06.2025- 29.10.2025		
			Водогрейный котел КВГМ-100 ст. № 7 – капитальный ремонт	15.05.2025- 26.12.2025		
			Водогрейный котел КВГМ-100 ст. № 8 – текущий (расширенный) ремонт	02.06.2025- 29.08.2025		
		Общестанционное оборудование источника	Плановый ремонт (полная остановка источника)	08.07.2025- 21.07.2025	От источника тепловой энергии до ТК-34 в соответствии с приложением № 2 к сводному плану	В соответствии с графиком ежегодной остановки источников тепла АО «Мурманская ТЭЦ» для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время по городу Мурманску
		Тепловая сеть от источника	Испытания на тепловые потери	25.06.2025- 27.06.2025	От источника тепловой энергии до ТК-72/3 в соответствии с приложением № 2 к сводному плану	
			Опрессовка теплосети	10.06.2025- 16.06.2025		
			Гидравлические испытания	12.08.2025- 18.08.2025		
				Плановый ремонт	08.07.2025- 21.07.2025	От источника тепловой энергии до ТК-34 в соответствии с приложением № 2 к сводному плану

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Оборудование	Наименование оборудования, вид ремонта (испытания)	Сроки проведения ремонта, испытаний	Перечень отключаемых абонентов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
3	Восточная котельная (котельный цех № 2) АО «Мурманская ТЭЦ»	Основное оборудование	Паровой котел ГМ-50-14-250 ст. № 2 – текущий (расширенный) ремонт	29.09.2025- 26.12.2025	Без отключения потребителей	В соответствии с годовым графиком ремонта АО «Мурманская ТЭЦ» на 2025 год
			Водогрейный котел КВГМ-100 ст. № 5 – текущий (расширенный) ремонт	14.04.2025- 12.08.2025		
		Общестанционное оборудование источника	Плановый ремонт (полная остановка источника)	22.07.2025- 04.08.2025	От источника тепловой энергии до ТК-31, ТК-104/2, ТК-27/3, НС № 10 в соответствии с приложением № 3 к сводному плану	В соответствии с графиком ежегодной остановки источников тепла АО «Мурманская ТЭЦ» для проведения ремонтных работ и испытаний тепловых сетей в летнее время по городу Мурманску
		Тепловая сеть от источника	Испытания на гидравлические потери	09.07.2025- 11.07.2025		
			Опрессовка теплосети	17.06.2025- 23.06.2025		
			Гидравлические испытания	19.08.2025- 25.08.2025		
			Плановый ремонт	22.07.2025- 04.08.2025		В период остановки теплоисточника